

OÜ JAOTUSVÕRGU TALLINN-HARJU REGIOON **EESTI ENERGIA**  
TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr. 161592

Väljastatud: 24.04.2009  
Kehtivad kuni: 24.04.2011

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise  
iseloomustus:

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks  
järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: **1 x 20 A**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
<b>Kopli</b>	<b>630</b>	<b>4729</b>	<b>1</b>	<b>16274</b>

Sirbi 20 paarismaja krt.1 toite üleviimiseks pingele 3 x 230/400 V paigaldab OÜ Jaotusvõrk kinnistu ees asuva olemasoleva 0,4 kV jaotuskilbi kõrvale kahekohalise liitumiskilbi (üldlülitiga 3x40A, I koht krt.1 - peakaitsmega 1x20A ja kahetariifse arvestiga, II koht krt.2 - reserv). Valdaja on kohustatud rekonstrueerima korteri elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Pärast korteri elektripaigaldise üleviimist pingele 3 x 230/400 V likvideerib OÜ Jaotusvõrk olemasoleva 3 x 220 V õhuliinisestuse. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele ning kehtivatele normidele vastava kaabelliini. Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt Elektriohutuseseadusele esitama "Teatise elektripaigaldise kasutuselevõtu kohta". Tarbija elektripaigaldises näha ette (vastavalt elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja EEI3-4) nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid. 380V pingesüsteemiga võrguühenduse kasutamiseks tuleb sõlmida võrguettevõtja ja kliendi vahel võrgukokkulepe ning võrgu ja elektrileping.

4. Liitumispunkt OÜ-ga Jaotusvõrk asub: **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.**

**Kinnitaja:**

Ain Maade

Arendus-ehitusosakonna Põhja piirkonna juhtivspetsialist

Koostas: Ain Maade

Telefon: 71 54 353