


ØHUKANAL JA LÄBIMÕÖDUMÄRK




REGULEERKLAPP

MOOTORAJAMIGA REGULEERKLAPP



VÄLJATÕMBE ØHUJAOTUR



SISSEPUHKE ØHUJAOTUR

OR

ALARØHULISTEL RUUMIDEL TAGADA ØHU
LIIKUMINE SIIRDEØHURESTIDEGA

Øhukanal	100	40	m
Øhukanal	100x50	3	m
Øhukanal	125	5	m
Øhukanal	160	20	m
VärskeØhuklapp	EH-110/400 AL suo	9	tk
Øhujaotur	KSO-100	5	tk
Øhujaotur	KSO-P-100	3	tk
Øhujaotur	RK-PK-100	2	tk
Mürasummuti	SLCU 100-1200-100	1	tk
Mürasummuti	SLCU 160-1200-100	2	tk

-20 l/s
KSO-125

SISSEPUHKE ØHUJAOTUR JA ØHUHULK,
VÄLJATÕMBE ØHUJAOTUR JA ØHUHULK



MÜRASUMMUTI



TULETÕKKEKLAPP
PUHASTUSLUUK

S1
Ø315
+295 l/s

SISSEPUHKESÜSTEEMI NUMBER
KANALI LÄBIMÕÖT
SISSEPUHKE ØHUHULK LIITRIT SEKUNDIS

V1
Ø315
-295 l/s

VÄLJATÕMBESÜSTEEMI NUMBER
KANALI LÄBIMÕÖT
VÄLJATÕMBE ØHUHULK LIITRIT SEKUNDIS



SISSEPUHKE VERTIKAALSE PÜSTIKU TÄHIS



VÄLJATÕMBE VERTIKAALSE PÜSTIKU TÄHIS

SIIRDEØHURESTID VALIDA JÄRGMISE TABELI JÄRGI	
ØHUHULK l/s	SIIRDEØHUREST
10	OSK 200x100
15	OSK 300x100
20	OSK 300x150
30	OSK 300x200
40	OSK 400x200
60	OSK 400x300

MÄRKUSED.

VENTILATSIOONISEADMETE TEHNILISED ANDMED VAATA SEADMETE TABEL.

2. KORRUSE VENTILATSIOONIKANALID PAIGALDADA PÕÕNINGULE JA ISOLEERIDA SI50.
KASUTADA PAROC ALUMIINIUM-FÖÖLIUM KATTEGA VENTILATSIOONIMATTI LAM.

VENTILATSIOONITORUSTIKE JA ØHUJOTURITE PAIGALDAMISEL ARVESTADA VALGUSTITE,
RIPPLAGEDE JA TEISTE TEHNILISTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA.