AS HÄÄDEMEESTE VK

09.05.2025

Liitumistingimused ( ) kinnistule

Veevarustuse tagamine:

Kinnistu veetrass tuleb ühendada Lisas 1 märgitud De 32 reservtoruga punktis 531 (X: ; Y:). Kinnistu liitumispunkt on MK-95.
Veevarustuse materjal: PE, PN10. Lahtise kaeve korral paigaldada torustike kohale (30-40 cm toru laest) hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega. Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,5m toru peale maapinnast. Enne veemõõdusõlme peab veetorude ühendamiseks kasutama **ainult elekterkeevisliitmikke**.
Hoonesse rajada veemõõdusõlm vastavalt AS Häädemeeste VK "Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjale"

Reovee ärajuhtimine:

Rajada kinnistusisene isevoolne kanalisatsioonitorustik. Kanalisatsioonitorustiku minimaalne sügavus peab olema selline, et oleks välditud torustiku külmumine ja oleks tagatud torustiku kaitstus mehaaniliste ja dünaamiliste vigastuste eest ning tagatud oleks torustiku isepuhastus. Torustike kohale (30-40 cm toru laest) paigaldada hoiatuslint vastava kommunikatsiooni nimega.

Sade- ja drenaaživee juhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole lubatud. Selle tagamiseks teha ühendused olemasolevatesse kaevudesse spetsiaalses hülsis või spetsiaalse sadula abil. Vajadusel asendada olemasolevad nõuetele mittevastavad kaevud veetihedate polüetüleenist (PE) kaevudega.

Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb ühendada Lisas 1 märgitud kanalisatsiooni torustikuga De 160 punktis 1944 (X: ; Y:). Kinnistu liitumispunkt on liitumiskaev K1-155.

Sademeveekanalisatsioon:

Sademevee ühiskanalisatsiooni juhtimine on keelatud.

Üldised tingimused:

Tööde planeerimisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda ehitusseadustikust, ning muudest valdkonda puudutavatest õigusaktidest ja standarditest. Ehitusprojekti kooskõlastamiseks tuleb AS Häädemeeste VK-le esitada ehitusprojekt kogumahus digitaalselt. Projekti kooskõlastamine võib toimuda läbi ehitisregistri.

Kooskõlastus tähendab, et AS Häädemeeste VK esindaja on tutvunud ehitusprojektiga, kuid ei võta vastutust projektis avastamata vigade eest.

Postiaadress:
Pargi tee 1, Uulu küla
86502 Häädemeeste vald
Pärnu maakond

Telefon: +372 5118543
Telefon: 444 8880
e-post: info@haademeestevk.ee
www.haademeestevk.ee

Reg.nr 10468951

Enne töödega alustamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tööde järgselt tarbijal sõlmida AS Häädemeeste VK-ga vastavasisuline teenusleping. Liitumislepingu sõlmimise eelduseks on kooskõlastatud projekt. Teenuslepingu sõlmimise eelduseks on nõuetekohase teostusjoonise ja kasutusteatise esitamine.

Töid teostada vastavalt „AS Häädemeeste VK üldistele tehnilistele nõuetele“.

Kui omanik või ehitaja on rajanud kinnistusisesed torustikud, siis **enne kaevise tagasitäidet** tuleb tellida AS Häädemeeste VK-lt rajatiste ülevaatus.

Tehnilised tingimused kehtivad kuni 09.05.2027

Lisa 1. Pärnu mnt 12 liitumispunktid.