

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
1	VENTILATSIOON			
2	Süsteemi SV-1 ventilatsiooniseade Isoleeritud kesta rootorsoojusvahetiga vent.agregaat komplektis juhtimisautomaatikaga Sisepuhkel: - vedrutagastusega, el. ajamiga soojustatud klapp -filter F7 rootorsoojusvaheti -ventilaator 91 l/s, $\Delta H_{kan}=130$ Pa, N=0,170 kW 1~ - veeküttel järelsoojendukalorifeer N=2,0 kW 1~ Väljatõmbel: -filter G4 -plaatsoojusvaheti -ventilaator L=91 l/s, $\Delta H_{kan}=140$ Pa, N=0,170 kW 1~ vedrutagastusega, el. ajamiga soojustatud klapp	DOMEXT-R-700-V	1 kompl.	Juhtimisautomaatika sisaldub seadme komplektis koos elektri ühendusvalmidusega
3	Pliidikubu astmelise lülitusega, ventilaatoriga, sulgklapiga	Tellija valikul	1 kompl.	
4	Välsirest, kandiline, värske õhu haardeks	USS-1 300-200	1 kompl.	Halton
5	Välsirest, kandiline, värske õhu viskeks	USS-J 200-200	1 kompl.	Halton
6	Välsirest, ümmargune, värske õhu viskeks	YGC-160	1 kompl.	Lindab
7	Sisepuhke plafoon	STI-100	2 kompl.	FläktWoods
8	Sisepuhke plafoon	STI-160	1 kompl.	FläktWoods
9	Sisepuhke plafoon	ULA/N-100(R1)	2 tk	Halton
10	Sisepuhke plafoon	ULA/N-125(R)	1 tk	Halton
11	Väljatõmbe plafoon	KSO-100	6 tk.	FläktWoods
12	Väljatõmbe plafoon	KSO-125	2 tk.	FläktWoods
13	Müra summutaja	BDER-30-016-060	3 tk	FläktWoods
14	Müra summutaja	BDER-38-010-050	1 tk	FläktWoods
15	Tsingitud lehtterasest õhukanal, ümar	Ø100	42 m	
16	Tsingitud lehtterasest õhukanal, ümar	Ø125	18m	
17	Tsingitud lehtterasest õhukanal, ümar	Ø160	27 m	
18	Tsingitud lehtterasest õhukanal, kandiline	200x200	0,5 m	
19	Tsingitud lehtterasest õhukanal, kandiline	300x200	0,5 m	
20	Puhastusluugid vastavalt kehtivatele normidele		1 kompl	
21	Isolatsioonimaterjalid vastavalt joonistele		1 kompl	
22				
23	KÜTE			
24	Põrandaküte kollektor, DE 20 mm (paar)	5 kontuuri	2 kompl.	
25	Põrandaküte kollektor, DE 20 mm (paar)	2 kontuuri	1 kompl.	
26	Kollektorite seinakinnitused, paar		3 kompl.	
27	Kollektori kapp koos uksega (vajadusel)		3 kompl.	
28	Trafokomplekt 230/24V	-	3 kompl.	
29	Elektriline ajam kollektorile	24V, 2W	12 tk	
30	Ruumiõhu termostaat		7 tk	
31	Ruumiõhu termostaat, põrandapinna temperatuuri anduriga		1 tk	
32	Tasakaalustusventiil	DN10	1 tk	
33	Tasakaalustusventiil	DN20	2 tk	
34	Tasakaalustusventiil	DN25	1 tk	
35	Kuulkraan	DN20	1 tk	
36	Kuulkraan	DN25	2 tk	
37	Kuulkraan	DN32	1 tk	
38	PE-RT plastiktoru	DE20	720 m	
39	UniPipe komposiitkoru	DE25	15 m	

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
40	UniPipe komposiittoru	DE32	9 m	
41	UniPipe komposiittoru	DE40	9 m	
42	TYCROC kuivpaigalduplaad 20mm torule (paksus 25)	-	1 kompl	Vastavalt vajadusele
43	Õhutusventiilid vastavalt montaažile		1 kompl.	
44	Isolatsioonimaterjalid vastavalt joonistele		1 kompl.	
45	NB! Kõik soojussõlmega seotu on toodud vastavas projektis			

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud tehnosüsteemid.

Märkus!

Projektis näidatud seadmed on toodud näitena. Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja selle teiste tehnosüsteemidega. Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.