

Formaat: A3 (420x297 mm)



1. Joonist käsitleda koos joonisega VK-4-01 "Asendiplaan" ning torustiku pikiprofiiliga joonisel VK-6-01.
2. Torukaeviku rajamisel lähtuda RIL 77-2013, EVS 848:2021, EVS 921:2022 ja 843:2016 nõuetest.
3. Kaevik rajada toestatult, et vähendada vajalikku kaevetööde mahtu ja tagada tööde ohutus.
4. Tagasitäitena võib kasutada kaeviku rajamisel välja kaevatud suuremate kivideta mineraalset pinnast, kui pinnas vastab projektis toodud nõuetele.
5. Katendi taastamisel lähtuda olemasolevast katendist.
6. Töö teostaja peab taastama töödele eelnenud olukorra.

Muudatus	Muudatuse sisu		Teostas
TÖÖ NR.	STAAD.	JOONISE NR.	VER.
2520	PP	VK-6-02	v01
TÖÖ NIMETUS		MÕÕTKAVA	JOONISE NIMETUS
Kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon		-	Torukaeviku tüüplõige
ADDRESS			
Metsaküla tee 4 (62903:004:0590)			
Vardi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond			
JUHATAJA	Janek Nugis		28.05.2025
INSENER	Reigo Ritso		28.05.2025
KONTROLLIS			FAILINIMI 2520_pp_vk-6-02_v01_kaevik_2025-05-28.dwg