

A

- Viimistlus 20 mm
- Raudbetoonplaat 80mm kütteforudega+võrk Ø6 150x150 mm
- Ehituskile
- Soojustus EPS120 100 mm
- Radoonitõkke kile
- Soojustus EPS120 2x100 mm
- Liiv
- Killustikalus 16/32 200 mm
- Geotekstiil 2x150 g/m2
- Tihendatud pinnas

Välisviimistlus
Bauroc Ecoterm 500 mm
Siseviimistlus

Bauroc Ecoterm 500 mm

Hüdrolatsioon SBS 4mm

Ø 12 s. 390 mm B500B

EPS120 100 mm

Columbia kivi 140 mm

Columbia kivi 190 mm

Hüdroisolsioon SBS 4mm
Vormest 700x250 mm

1

Vihmaveetoru Ø100

Drenaazitoru Ø110

Betoon C25/30 XC2

4+4 Ø12 B500B

Rangid

620

Ø8 s.200 mm L=1650 mm

objekt: **Üksikelamu konstruktiivne projekt**

aadress: Maardi linn

telliija: _____

joonis: Sõlm T-01

töö nr: 2618 PP

Projekt liik	Ehitusprojekt
--------------	---------------

staadium:

Põhipr...
toonise nr:

T-01

moottorika: 1:20

loodud: 10.06.2026
tüüp:

- Märkused:**

- Suhtelise kõrgusmärgile +0,000
- Vundamendid rajada tihendatud killustikulausele 200mm
- Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud võrkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
- Armatuur kaitsekiht valida vastavalt keskkonnaklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Matmutu jätkata ülekatega 40x2. Nukraades ja liidetes jätkata L-kuulise armatuuriga (B500B)
- Hoonele tuleb paigaldada radoonitõkkeliik. Liited ja paigaldus vastavalt seadusele ja paigaldusjuhistele.
- Columbia kivi 140 ja 190 mm.
- Vundamenditaldmikud: Betoon: keskkonnaklass XC2. Betoon C 25/30 - Armatuur: B500B
- Killustikulause tihedus $\rho_{t=97}$, $E_1=60\text{MPa}$, üldine def moodul $m=100\text{MPa}$.