



LSV-20	22-500-1000	tüüp-kõrgus-pikkus[mm]
—	1000W	soojusvõimsus[W]
323 l/h	44l/h	vee vooluhulk [l/h]
kV=2.2	SA 4	seadearv
SA=2		

8. Kõik keldris olevad magistraalid peavad olema isoleeritud vastavalt normidele klass 2.