

Püstikute vooluhulgad ja seadeventiilide seaded

Projekt: Küttesüsteemi renoveerimine

Töö nr.: 1012010

Kuupäev: 26.07.2010

Stadium: Põhiprojekt

	Tootja / kood	Mõõt	l/h	dp kPa	Seade	kv-arv
P1	LENO™ MSV-BD	15	261	3,2	3,0	1,10
P2	LENO™ MSV-BD	15	163	2,9	2,0	0,68
P3	LENO™ MSV-BD	15	163	2,8	2,0	0,66
P4	LENO™ MSV-BD	15	261	2,5	2,5	1,00
P5	LENO™ MSV-BD	15	261	2,2	2,5	0,98
P6	LENO™ MSV-BD	15	163	6,4	2,5	0,94
P7	LENO™ MSV-BD	15	163	6,6	2,5	1,00
P8	LENO™ MSV-BD	15	261	6,8	3,5	1,70
P9	LENO™ MSV-BD	15	132	6,9	2,5	0,93
TR	LENO™ MSV-BD	10	57	2,3	2,0	0,21
P	LENO™ MSV-BD	20	439	2,3	2,5	3,10
M1	LENO™ MSV-BD	DN32	1605	2,1	3,2	11,4
M2	LENO™ MSV-BD	DN25	822	6,3	2,0	3,3