

1. KANALISATSIIONITORUSTIKUD (VA. KONSTRUKTSIOONIDES PAIKNEVAD TORUSTIKUD) TULEB ISOLEERIDA AL KIHIGA ISOLATSIOONIGA $s=50\text{mm}$.
2. KANALISATSIIONI TORUSTIKE MATERJALIKS ON PP-HT, KUI EI OLE MÄRGITUD TEISTI .
3. KÕIK TORUSTIKE LÄBIVIIGUD PIIRETEST TEHA NII, ET EI NÕRGENE PIIRDE TULEPÜSIVUS. PLASTTORUDE LÄBIMINEKUD ÜHEST TULETÕKKESEKTSIOONIST TEISE VARUSTADA TULETÕKKEMANSETTIDEGA.
4. KANALISATSIIONITORUDE KALDED (KUI JOONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI):
 $\varnothing 110 \text{ i}=0,010$; $\varnothing 75 \text{ i}=0,020$; $\varnothing 50 \text{ i}=0,030$; $\varnothing 32 \text{ i}=0,050$
5. PÜSTAKUTEL PAIKNEVAD PUHASTUSLUGUD PAIGALDADA KÕRGUSELE 0,5m PÕRANDAST.
6. TORUSTIKE KÕRGUSMÄRGID ON ANTUD KANALISATSIIOONIL TORU ALLA. KÕRGUSMÄRGID ANTUD HOONE 0,00 SUHTES.