

LISA 1 MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Kõik tooted on asendatavad samade või paremate tehniliste näitajate ja kvaliteediga analoogsete toodetega.

Torudele, millele on koguseks antud jooksev pikkus (jm), peab töövõtja lisama lõikamisjäädide katmiseks vajaliku varu.

NR.	Materjali nimetus	Ühik	Kogus
Veetorustik			
1	PE80 SDR11 veetoru PN10 32x3,0	jm	44
2	Sadul surve all puurimiseks DN150 malm / 1" PN16 Hawle 3370	tk	1
3	Üleminek nurk 90° 1"VK / PE De32 PN10 Hawle 6460	tk	1
4	Elekterkeevispõlv De32 90° SDR11 PN16	tk	1
5	Elekterkeevispõlv De32 45° SDR11 PN16	tk	2
6	Maakraan DN25/32 PN10 PE muhvühendustega	tk	1
7	Spindlipikendus DN100 1,7...2,9 m	tk	1
8	Kape 40T	tk	1
9	Tugirõngas kapele	tk	1
10	Hülsstoru PEØ50	jm	8
11	Traadiga hoiatuslint „VESI“	jm	44
12	Veearvesti DN20 Qnom=2,5 m3/h	tk	1
13	Veearvesti konsool DN20 L=265 mm	tk	1
14	Üleminek 1"VK/PE De32 PN10	tk	1
15	Kuulkraan DN20 PN25 täisavaga	tk	2
16	Kuulkraan DN25 PN25 täisavaga	tk	2
17	Tagasivooluklapp DN20 PN10	tk	1
18	Sõelfilter DN20 PN10	tk	1
Reoveekanaliseerimise torustik			
1	NAL PVC kanalisatsioonitoru SN8 De110x3,2	jm	24
2	NAL PVC kanalisatsioonitoru SN8 De160x4,7	jm	48
3	Teleskoopne kanalisatsioonikaev De400/160 koos malm umbkaanega 40T H=1,4-1,9 m Uponor Pro #239125	kmpl.	2
4	Teleskoopne kanalisatsioonikaev De400/160 koos malm umbkaanega 40T H=2,4-2,9 m Uponor Pro #239133	kmpl.	1
5	Uponor kontrollkaevu liitesadul Ø160 #252843	tk	1
6	NAL PVC käänik 110/45°	tk	12
7	NAL PVC käänik 160/45°	tk	1
8	Üleminek NAL De160/110	tk	3
9	NAL kork De160	tk	2
10	Betoonist tugirõngas malmkaanele	tk	1

11	Märkelint „KANALISATSIOON“	m	72
12	Klaasplastist korpusega liiva-mudapüüdur LM5000 (Fertil AS). Sisend/väljund De160 Max vooluhulk 30 l/s; Sette maht 5000 liitrit Komplektis klaasplastist teeninduspüstik Ø600 TP2 (1,3-1,7m) koos malm umbkaanega 40T	kmpl.	1
13	Liiva-mudapüüduri r/b ankurdusplaat 3,3x2,1x0,2(h)m	tk	1
14	Külmakindlast betoonist koormuste ühtlustusplaat 4,3x2,5x0,15(h)m	tk	1
15	II klassi õlipüüdur E3 (Fertil AS). Sisend/väljund De160 Max vooluhulk 3,0 l/s; Õli-bensiinikihi maht 170 liitrit Komplektis klaasplastist hoolduskaev Ø600 HK3 (1,7-2,1m) koos malm umbkaanega 40T	kmpl.	1
16	Õlipüüduri r/b ankurdusplaat Ø1,8x0,2(h)m	tk	1
17	Trapp HL70K De75/110 horisontaal; sisse 3xDe40/50 koos restiga. Hutterer & Lechner	tk	1
Sademeveekanaliseerimise torustik			
1	NAL PVC kanalisatsioonitoru SN8 De160x4,7	jm	9
2	Teleskoopne keevitatud PEH sademevee kanalisatsioonikaev De560/500 H=1,62 m Sisend/väljundtoru NAL De160 Teleskoobiosa pikkus 800 mm Malm umbkaas 40T	kmpl.	1
3	Teleskoopne keevitatud PEH sademevee restikaev De500/560 settekotiga (h=600mm) H=1,50 m Väljundtoru NAL De160 Teleskoobiosa pikkus 800 mm Malm restkaas 40T	Kmpl.	2
4	Märkelint „KANALISATSIOON“	m	9
Katete taastamine / ühisveevärk ja –kanalisatsioon kinnistul 78405:501:0248			
1	Liiv fraktsioon 0-16 (geomeetriline maht)	m3	8
2	Liiv (geomeetriline maht)	m3	36
3	Liiv filtratsioonitegur 2.0 m/ööp.	m3	96
4	Killustik fraktsioon 8-12 (geomeetriline maht)	m3	2
5	Killustik fraktsioon 16-32 (geomeetriline maht)	m3	19
6	AC 12 surf (TAB 12)	m3	9
7	AC 16 base (PAB 16)	m3	8
8	Sõidutee äärekivi 450x150x200h mm	jm	50
9	Muruseeme	kg	0,6
Katete taastamine / kinnistu veevärk ja kanalisatsioon kinnistul 78405:501:0117			
1	Liiv fraktsioon 0-16 (geomeetriline maht)	m3	13
2	Liiv (geomeetriline maht)	m3	35

Ajutine kahe boksiga iseteenindusautopesula
Objekti aadress: Sõpruse pst.263 Tallinn
Projekteerija: Dipro OÜ, MTR registreering EEP001255

Töö nr. 20110412 LISA 1
Põhiprojekt
Mai / versioon 12.05

3	Liiv filtratsioonitegur 2.0 m/ööp.	m3	83
4	Killustik fraktsioon 8-12 (geomeetriline maht)	m3	6
5	Killustik fraktsioon 16-32 (geomeetriline maht)	m3	22
6	AC 12 surf (TAB 12) (kogu kinnistu)	m3	13
7	AC 16 base (PAB 16)	m3	9,0
8	Sõidutee äärekivi 450x150x200h mm	jm	60