

**MATERJALIDE LOETELU**  
**KÜTTESÜSTEEM**

Lisa 1

Pos. №	Tehniline iseloomustus	Tüüp	Mööt	Hulk	Märkused
1	Ribiradiaator "Delta Laserline" kõrgusega 500 mm Sama Sama Sama Sama Sama	DL-4050-12s. DL-4050-18s. DL-4050-20s. DL-4050-22s. DL-4050-24s. DL-4050-28s. DL-4050-32s.	kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl.	3 2 7 9 5 4 1	
2	Termostaatventiil + termopea	DN15	kompl.	31	
3	Radiaatori sulgkraan	DN15	tk.	31	
4	Automaatne õhueraldaja	DN15	tk.	16	
5	Liiniseadeventiil	DN15	tk.	4	
6	Kuulkraan Sama	DN20 DN32	tk. tk.	4 2	
7	Kuulkraan tühjendusele	DN15	tk.	6	
8	Terastoru (Press) Sama Sama Sama	DN15 DN20 DN25 DN32	j.m. j.m. j.m. j.m.	145 50 15 50	
9	Isolatsioon "KIVIVILL" koorik s=40mm, kaetud alumiinium fooliumiga	torule DN32	j.m.	50	

**Märkused**

Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada Eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.