

EESTI ENERGIA JAOTUSVÕRGU OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED MÕÕTEPUNKTI EHITAMISEKS Nr. 193344

Väljastatud: **07.07.2011**
Kehtivad kuni: **07.01.2012**

1. *Tehniliste tingimuste taotleja:* **Mikk Umbleja**
Taotleja aadress: **Luisse tn, 40-34 Tallinn Harjumaa 10142**
Taotleja telefon: **5559 5910**
Taotleja E-Mail: **mikk.umbleja@hotmail.com**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.: **07.07.2011**
2. *Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:* **Korter, Tehnilised tingimused mõõtepunkti ehitamiseks**
Nõmme tee 23-M1 Tallinn Harjumaa
3. *Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:*

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites:

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
ENDLA 110/35/6	618:ENL	744:(Kristiine)	1	3642

Nõmme tee 23-M1 täiendava arvesti paigaldamiseks näha ette sobivasse kohta nõuetekohane mõõtekilp. Mõõtepunktis näha ette Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ arvesti paigaldamise ning arvesti ja mõõtmata voluuhelate plommimise võimalus. Mõõtepunkti ehitamisel lähtuda Ettevõttestandardis EE 1042 1629 ST 6:2006 "Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. Tehnilised nõuded tehingutes kasutatavatele mõõtekomplektidele madalpingel" toodud nõuetest. Mõõtepunkti paigaldamiseks vajalike projekteerimis- ja ehitustöid võib teha elektritööde tegemise õigust omav ettevõtja. Arvesti paigaldamiseks ja plommimiseks pöörduda Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ võrguhalduri poole (Kadaka tee 63 tuba 121 tel 50 70 986). Kõik tööd toimuvad korteri valdaja kulul.

Arvesteid ega nende juhtimisaparatuuri ei tohi paigutada:

- trepiastmete kohale
- elutubadesse, köökidesse, tualettruumidesse, vanni- ega duširuumidesse
- sahvritesse ega muudesse säilitus- või laoruumidesse

4. *Liitumispunkt Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-ga asub:* **Hoone seinal asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel**

Kinnitaja:

Peep Herm

Arendus-ehitusosakonna Põhja piirkonna juhtivspetsialist

Koostas: Peep Herm

Telefon: 53269719, 50 56
891