

EESTI ENERGIA JAOTUSVÕRGU OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED MÕÕTEPUNKTI EHITAMISEKS Nr

Väljastatud: **17.08.2011**
Kehtivad kuni: **17.02.2012**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Harju maakond

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise

iseloostus:

Korter, Tehnilised tingimused mõõtepunkti ehitamiseks

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites:

Elektriline aadress:

<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
616:KOP	963	1	5888
Iis:			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).
Arvesti- ja mõõtepunktide ehitamiseks paigaldada koridori sobivasse kohta korterikilp arvesti aluse ja rühmakaitsetega. Korterikilbi valikul näha ette korterite peakaitsete plommimise võimalus. Korterite peakaitse suuruse määrab hoone valdaja(d). Korterikilpide ja nendega seotud juhistike projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda Ettevõttestandardist EE 1042 1629 ST 6:2006 "Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. Tehnilised nõuded tehingutes kasutatavatele mõõtekomplektidele madalpingel". Töid võib teostada litsenseeritud elektritööde firma. Arvestite paigaldamiseks ja plommimiseks pöörduda EE AS-i klienditeenindusse. Klienditeenidusele esitada elektripaigaldiste nõuetekohasuse tunnistused ja teatised. Kõik tööd toimuvad hoone valdaja kulul.

Arvesteid ega nende juhtimisaparatuuri ei tohi paigutada:

- trepiastmete kohale
- elutubadesse, köökidesse, tualettruumidesse, vanni- ega duširuumidesse
- sahvritesse ega muudesse säilitus- või laoruumidesse.

Lisaks tuleb Teile meelde, et Timuti 15 korterelamu elektripaigaldis on vanal 3x220V pingesüsteemil. Parema elektrienergia kvaliteedi ja kindlama võrguühenduse tagamiseks soovib Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ korteriühistul korterelamu üle viia 3x230/400V pingesüsteemile. Selleks palume Teil esitada taotlus pingesüsteemi muutmiseks, mille leiab meie kodulehelt aadressil www.energia.ee/vanapinge.

Pingesüsteemi muutmisel on valdaja kohustatud rekonstrueerima korterelamu elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ on välja ehitanud 0,4kV kaabelliinid ning paigaldanud kinnistu piirile 0,4 kV jaotuskilbi. Pärast elektripaigaldise üleviimist pingele 3 x 230/400 V likvideerib Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ olemasoleva 3 x 220 V sisestuse. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele ning kehtivatele normidele vastava kaabelliini. Korterelamutes korterite ja üldruumide elektriarvestid projekteerida hoone

juhendist “Korrusmajade mõõtekeskused”.

Elektripaigaldise valdaja peab enne elektriseadmete pingestamist vastavalt

Elektrihutusseadusele esitama elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistuse ja teatise.

Tarbija elektripaigaldises näha ette (vastavalt elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja

EEI3-4) nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete

kasutamise juhul kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid.

4. Liitumispunkt Eesti Energia Jaotusvõrk

OÜ-ga asub: