



**MÄRKUSED:**

- Kütemagistraatorud isoleeritakse kivivillast koorikutega pakusejuga 40mm isolatsioon kaetakse alumiiniumfooliumiga.
- Kületorustike kõrgematesse punktidesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhuvärsustusventiilid.
- Jaoalustorustik monteeritakse terasrõudest.
- Tuletõkke seisnast läbi minivad torud vahelagedes ja seintes ühendada tuldõkestava materjaliga. Plastmassitorude puhul CP611A – plast (poisuv tihendamis mass) Kületorustik, mis läbivad seinu ja vahelagesisid paigaldada hüdroseesse. Lähiminekud ühendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulpisüstust.
- Jaoalustorustikul on vaja ettenäha U-kompensaatorit, vastavalt torude paigalduse nõuetele

Tingmärk:	Tingimärgi seletus:	TINGIMÄRGID:
	- TORUSTIK PÕRANDA ALL	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TORUSTIKU NIM SAURUSISOLATSIOON SEERIA]
	- TORUSTIK RUUMI KESKEL	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TORUSTIKU NIM SAURUSISOLATSIOON SEERIA]
	- TORUSTIK LAE ALL	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TORUSTIKU NIM SAURUSISOLATSIOON SEERIA]
	- TORUSTIK RUUMIST KÕRGEKVAL	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TORUSTIKU NIM SAURUSISOLATSIOON SEERIA]
	- TORUSTIK KOOBISOLATSIOONIGA	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TORUSTIKU NIM SAURUSISOLATSIOON SEERIA]
	- LINEAINE VENTIL	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TOOTE KOODI SEADE ARV] [VÕLVUSISOLATSIOON SEERIA]
	- RADIATORI VENTIL	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TOOTE KOODI SEADE ARV] [VÕLVUSISOLATSIOON SEERIA]
	- SÜLG VENTIL	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TOOTE KOODI SEADE ARV]
	- MAUD VENTILID	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TOOTE KOODI SEADE ARV]
	- MAUD KOMPONENDID	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TOOTE KOODI SEADE ARV]
	- MAUD SEADMED	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TOOTE KOODI SEADE ARV]
	- KÜTTEÜSTEEM RADIATOR	[SYSTEMI TÄHIS ILMA "L431" TÄHSETA] [TOOTE KOODI SEADE ARV] [VÕLVUSISOLATSIOON SEERIA]