

EESTI ENERGIA JAOTUSVÕRGU OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED MÕÕTEPUNKTI EHITAMISEKS Nr.

Väljastatud: **30.01.2012**
Kehtivad kuni: **30.07.2012**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

**2. Liidetava elektripaigaldise
iseloostus:**

**Korterid, Tehnilised tingimused
mõõtepunkti ehitamiseks**

**3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtumestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:**

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime:

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
Kopli	630	109	1	15474

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).
korterelamu kolmele uuele korterile uute mõõtepunktide ehitamiseks paigaldada
iga korteri seinale sobivasse kohta uus korterikilp arvesti alusega ja rühmakaitsetega.

Korterite magistraalkaitsemed paigaldada koridori. Korterikilpidele ehitada vajadusel
elamu peakilbist uus ühine toiteliin või pikendada olemasolevat toiteliini. Korterite uued
elektripaigaldised ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja ühendada uute korterikilpide
toitele. Peakaitsete suuruse määrab KÜ. Kilpide ja nendega seotud juhistike
projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda Ettevõttestandardist EE 1042 1629 ST 6:2006
"Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. Tehnilised nõuded tehingutes kasutatavatele
mõõtekomplektidele madalpingel". Tööd võib teostada litsenseeritud elektritööde firma.
Olemasolevalt arvestilt plommide mahavõtmiseks, uute arvestite paigaldamiseks ja
plommimiseks ning võrgu- ja elektrilepingu sõlmimiseks pöörduda igal korteri valdajal
EE AS-i Klienditeenindusse. Klienditeenindusele esitada elektripaigaldise kasutuselevõtu
teatis, käesolevad tehnilised tingimused ja KÜ kirjalik nõusolek uute arvestite
paigaldamiseks uutesse korteritesse. Kõik tööd toimuvad korterite valdajate kulul.
Arvesteid ega nende juhtimisaparatuuri ei tohi paigutada:

- kortermaja elutubadesse
- trepiastmete kohale
- köökidesse, tualettruumidesse, vann- ega duširuumidesse
- sahvritesse ega muudesse säilitus- või laoruumidesse

**4. Liitumispunkt Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ-ga asub:**

Kinnitaja:

Ain Maade

Arendus-ehitusosakonna Põhja piirkonna juhtivspetsialist

Koostas: Ain Maade

