

EESTI ENERGIA JAOTUSVÕRGU OÜ TARTU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED 1-FAASILT 3-FAASILE ÜLEMINEKUKS Nr. 176842

Väljastatud: 17.05.2010

Kehtivad kuni: 17.05.2012

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise

korterelamu, Üleminek 1-faasilt 3-faasile

iseloostus:

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime amprites: 3x25A

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

Toitefiider:

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

Emajõe 110/10 kV

Kohviku 10 kV Paju 10/0,4 kV

F-6

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (<http://www.cadkas.com>).

Jaotusvõrgu kohustused:

3.1. Väliselektrivõrgu osas kuni liitumispunktini elektrivõrk muudatusi ei tee.

3.2. Elamu peakaitsme 3x25 A paigaldab elektrivõrk elamu peakilpi.

3.3. Teostab väliselektrivõrgus vajalikud ühendused.

3.4. Olemasolevaks peakaitsme suuruseks loeme 1x25 A.

Tarbija kohustused:

3.5. Elamu elektrivarustus projekteerida alates liitumispunktist, mis jääb olemasolevasse 0,4 kV kaablikappi elamu sisestuskaabli otstele.

3.6. Liitumispunkti asukohta ei muudeta.

3.7. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi projekteerib ja ehitab Tarbija oma vajadustele vastava liini. Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Tarbija elektripaigaldises näha ette (vastavalt elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja EEI3-4) nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid. NB! Majja läheb praegu kaabel AXPX 4x25 ja asendamist ei vaja.

3.8. Liitumispunkt OÜ Jaotusvõrguga on kaablikapis Tarbija toitekaabli klemmidel.

3.9. Siseelektripaigaldise projekteerimise ja ehituse käigus tuleb mõõtepunktid korteritest koridori välja tuua ja paigutada ühtsesse arvestuskilpi (mõõtekeskusesse) I korruse trepikotta, võimalikult liitumispunkti lähedale. Mõõtekeskuse kilbis näha ette koht elamu peakaitsele ja lisaks teistele (korteri ja kommunaali) elektriarvestitele ka koht kortermaja üldarvestile, mis mõõdab terve maja tarbimist. Arvestitele peab olema vaba juurdepääs nii korterivaldajatel kui ka EE töötajatel. Projekt ja ehitustöö tellida pädeva elektritööde ettevõtja poolt. Lisainfo MT tel. Projekt tuleb enne ehitustööde algust kooskõlastada OÜ Jaotusvõrgu mõõtesektoriga.

3.10. Kaitseviisid tarbija elektripaigaldises projekteerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja standarditele.

3.11. Peale siseelektriseadme ehitustööde lõpetamist kutsuda kohale OÜ Jaotusvõrgu mõõtesektori spetsialist teostatud tööde projektile vastavuse kontrollimiseks tel. !

3.12. Siseelektripaigaldis ehitada kuni liitumispunkti välja enne uue liitumisühenduse väljaehitamist. Enne siseelektripaigaldise reki tööde lõpetamist tarbija poolt OÜ Jaotusvõrgu Tartu piirkond omapoolsete töödega ei alusta.

Üleminek 1-faasiliselt võrguühenduselt 3-faasilisele toimub tegelike kulutuste alusel Taotleja kulul. 3-faasilise võrguühenduse kasutamiseks tuleb esitada teenuse tellimus, sõlmida liitumisleping tarbimistingimuste muutmiseks, tasuda tarbimistingimuste muutmise tasu ja esitada elektripaigaldise nõuetekohasuse teatis.

4. Liitumispunkt Eesti Energia Jaotusvõrk Ostja toitekaabli kingadel jaotuskilbis.
OÜ-ga asub:

Kinnitaja:

Enn Kitsnik

Arendus-ehitusosakonna Lõuna piirkonna juhtivspetsialist

Koostas: Enn Kitsnik

Telefon: