

KÜTTESÜSTEEMI MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Projekt: Elamu küttesüsteemi rekonstrueerimine

Töö nr.: 20110606

Kuupäev: 29.06.2011

Stadium: Põhiprojekt

Kõik tooted on asendatavad samade või paremate tehniliste näitajate ning kvaliteediga toodetega.

Torudele, millele on koguseks antud jooksev pikkus (jm), peab töövõtja lisama lõikamisjäädide katmiseks vajaliku varu.

Pos.	Nimetus	Tüüp	Mõõt	Ühik	Kogus	Tootja
1	Termostaatventiil otse	RA-N	DN15	tk	94	Danfoss
2	Termostaat	RAW	5116	tk	88	Danfoss
3	Sulgliitmik	RLV	DN15	tk	94	Danfoss
4	Automaatne õhueraldi	PN10 Nurk	DN15	tk	33	Flamco
5	Õhuseparaator Zeparo	ZIO 65 S	DN65	tk	1	Pneumatex
6	Magnet	ZEPARO ZIMA		tk	1	Pneumatex
7	Tasakaalustusventiil	751	DN15	tk	33	Comap
8	Tasakaalustusventiil	751	DN25	tk	2	Comap
9	Tasakaalustusventiil	751	DN32	tk	2	Comap
10	Kivivill koorikisolatsioon	Alu coat	DN15/20mm	m	77	Paroc
11	Kivivill koorikisolatsioon	Alu coat	DN20/20mm	m	87	Paroc
12	Kivivill koorikisolatsioon	Alu coat	DN25/20mm	m	39	Paroc
13	Kivivill koorikisolatsioon	Alu coat	DN32/30mm	m	79	Paroc
14	Kivivill koorikisolatsioon	Alu coat	DN40/40mm	m	39	Paroc
15	Kivivill koorikisolatsioon	Alu coat	DN50/50mm	m	53	Paroc
16	Kivivill koorikisolatsioon	Alu coat	DN65/50mm	m	7	Paroc
17	Muudetavate pöörete arvuga tsirkulatsioonipump			tk	1	Grundfos
	Magna 32-120 F	q=4250 l/h				
	1x230V 430W	dp=36 kPa				