

09.02.2026 PR/2603061-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Tehnilised tingimused

Asukoht: , Tallinn

Käsitatud: Eraldiseisva korterelamu vahetu liitumine ühisveevärgiga

Projekteerimisel arvestada piirkonna varem koostatud ja koostamisel olevate projektide ning detailplaneeringutega.

Kinnistul paikneva eraldiseisva korterelamu olmevesi (0,9 l/s) lahendada tn DN150mm (malm) veetorust. Täiendavalt on vajalik projekteerida veetorustik piki tänava maa-ala kuni kinnistuni ning veeühendus koos liitumispunktiga (sulgeseade) kuni 1m kaugusele väljaspoole kinnistu piiri, tänavamaale.

Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli ja märkelindi paigaldus.

Kinnistu veemõõdusõlm projekteerida hoonesse sisendtorustikule lähima esimese välisseina taha, soojustatud ja valgustatud ruumi. Veemõõdusõlm ja ruum peavad vastama Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Veesisend tuua veemõõdusõlme lühimal trassil ja läbi hoone konstruktsioonide hülsis. Veeühendus peab olema vabalt jälgitav ja juurdepääsetav hoonesse sisenemise kohast kuni veemõõdusõlme hoone poolse sulge-elementini ka peale hoone sisustamist.

Kinnistu olemasolev veetorustik likvideerida hargnemisel töösse jäävast torust; likvideerimise koht ja meetod esitada projektis. Tagada sama veetoru kasutavate tarbijate häireteta veevarustus.

Välisveetorustikus tagame tavaolukorras vabasurve 250 kPa ja tulekahju olukorras - 100 kPa.

Projekteerimisel arvestada Tallinna Vee tehniliste nõuetega.

Projekteeritavale ühistorustikule (k.a liitumispunktid) vormistada servituudi materjalid ja saata e-aadressile servituut@tvesi.ee.

Ehitusprojekt (põhi- või tööprojekti staadiumis) esitada Tallinna Veele läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks pädeva isiku poolt allkirjastatult digikonteineris aadressile tvesi@tvesi.ee.

Ühisveevärgi torustike (sh ühendustorustikud koos liitumispunktidega) ehitamiseks esitada Tallinna Veele enne liitumislepingu sõlmimist tööprojekt.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Margit Säärekönnö
Tehniline konsultant
626 2200