

LISA 1. SPETSIFIKATSIOON HOONE KÜTTESÜSTEEMILE

Jr. nr	Seadme/ nimetus	materjali	Mõõt	Tüüp	Mõõtühik	Kogus	Märkused
1	Komposiitoru		25 x 2,3	PE-RT/AL/PE-RT	m	18	
2	Komposiitoru		32 x 3	PE-RT/AL/PE-RT	m	26	
3	Põrandaküttetoru		16 x 2	FLOOR(PE-RT/AL/PE-RT)	m	803	
4	Põrandaküttekollektor		9 ringi		tk	1	
5	Kollektorkapp		9 ringi		tk	1	
6	Põrandaküttekollektor		2 ringi		tk	1	
7	Kollektorkapp		2 ringi		tk	1	
8	Ruumitermostaat			24 V	tk	8	
9	Põrandaküttekollektori ajam			24 V	tk	11	
10	Akumulatsioonipaak			200 l	tk	1	täpsustada
11	Soojaveeboiler			200 l	tk	1	täpsustada
12	Maasoojuspump			8,5 kW	tk	1	

Märkus

Antud hoone küttesüsteemi spetsifikatsioonis on kirjeldatud hoone sisest põrandakütet. Samuti on ära toodud tähtsamad seadmete orienteeruvad suurused soojussõlmes. Kõik ülejäänud soojussõlmega seotud materjalid valitakse soojuspumba paigaldaja poolt vastavalt soojuspumbale.

Töövõtja teostab kõikide materjalide tarne ja paigalduse.