

## LISA 2. SPETSIFIKATSIOON HOONE VENTILATSIOONISÜSTEEMILE

| Jr. nr | Seadme/<br>materjali nimetus | Mõõt    | Tüüp            | Mõõtühik | Kogus | Märkused  |
|--------|------------------------------|---------|-----------------|----------|-------|-----------|
| 1      | kanal                        | 100     | SR-100          | m        | 15    |           |
| 2      | kanal                        | 125     | SR-125          | m        | 21    |           |
| 3      | kanal                        | 160     | SR-160          | m        | 16    |           |
| 4      | kanal                        | 160     | Uponor max-i    | m        | 40    |           |
| 5      | poogen - 90                  | 100     | BU-100-90       | tk       | 7     |           |
| 6      | poogen - 90                  | 125     | BU-125-90       | tk       | 5     |           |
| 7      | poogen - 90                  | 160     | BU-160-90       | tk       | 2     |           |
| 8      | poogen - 90                  | 160     | Uponor max-i    | tk       | 12    |           |
| 9      | sadul                        | 125/125 | PSU-125-125     | tk       | 1     |           |
| 10     | sadul                        | 160/125 | PSU-160-125     | tk       | 1     |           |
| 11     | sadul                        | 160/100 | PSU-160-100     | tk       | 4     |           |
| 12     | sadul                        | 125/100 | PSU-125-100     | tk       | 1     |           |
| 13     | üleminek                     | 125/100 | RCU-125-100     | tk       | 1     |           |
| 14     | üleminek                     | 160/125 | 160/125         | tk       | 2     |           |
| 15     | Õhuvõturest                  | 250     |                 | tk       | 1     |           |
| 16     | Siirdeõhurest                | 100x200 |                 | tk       | 6     | vajadusel |
| 17     | SP õhujaotaja                | 100     | ULA-100(R)      | tk       | 4     |           |
| 18     | SP õhujaotaja                | 125     | ULA-125(R)      | tk       | 1     |           |
| 19     | VT lõppelement               | 100     | URH-100         | tk       | 2     |           |
| 20     | VT lõppelement               | 125     | URH-125         | tk       | 2     |           |
| 21     | mürasummuti                  | 250     | 250x1000x50     | tk       | 2     |           |
| 22     | sulgklapp                    | 250     |                 | tk       | 2     |           |
| 23     | sulgklapp                    | 125     |                 | tk       | 1     | köögivent |
| 24     | eelküttekalorifeer           |         | 500 W           | tk       | 1     |           |
| 25     | Värskeõhuklapid              | 90      | fresh-90        | tk       | 4     |           |
| 26     | katuseventilaator            |         | 50 l/s; 85 Pa   | tk       | 1     |           |
| 27     | ventilatsiooniagregaat       |         | 55 l/s ; 170 Pa | tk       | 1     |           |

### Märkus

Töövõtja teostab kõikide materjalide tarne ja paigalduse.