

Mõõturid: Maandus: Värv: Mõõdud:	Määruste kohaselt Valmistaja standard	3~400/230 V, 50 Hz, L1, L2, L3, N, PE		TÄHIS SKEEMIL	NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE/ [A]	JUHTMED[mm²]
Toide: Klemmiistud: Nimesildid: Märgistus:	Alt Kõigile juhtmetele Valmistaja standard Valmistaja standard	IP31C Jaotuskeskus Süvispaigaldus	Kaitseklass: Keskuse liik: Paigaldusviis: Seadmed:		SISESTUS MÕÕTEKILBIST / PEALÜLITI	~22/~15	3x25	MCMK 4x6/6
Nimipinge: Nimivool: Installeeritud võimsus: Arvutuslik võimsus:	400V 3x25A ~52 ~15			1	ÕHK SOOJUSPUMBA SISESEADE	1,8	C10	PPJ 3G2,5
				2	VENT-AGREGAAT	0,8	C16	PPJ 3G2,5
				3	PP: EL. PLIIT	2,8	C16	PPJ 3G2,5
				4	PP: KÜLMIK	0,4	C16	PPJ 3G2,5
				5	VALGUSTUS: I KORRUS	~0,7	B10	PPJ 3G1,5
				6	VALGUSTUS: II KORRUS	~0,5	B10	PPJ 3G1,5
					RIKKEVOOLUKAITSE AUTOMAATLÜLITI 30mA, 25A		C20	
				7	PP: NP. MASIN	~2,0	C16	PPJ 3G2,5
				8	PP: PESUMASIN	~2,0	C16	PPJ 3G2,5
				9	PP: MAJANDUSRUUM	~1,0	C16	PPJ 3G2,5
				10	PP: MULLIVANN	0,9	C16	PPJ 3G2,5
				11	PP: EL. BOILER, KELLRELEE	2,0	C16	PPJ 3G2,5
				12	PP: KRAANIKAUSI KAPIS	0,5	C16	PPJ 3G2,5
				R	RESERV		C16	
					RIKKEVOOLUKAITSE AUTOMAATLÜLITI 30mA, 25A		C20	
				13	I KORRUSE PÕRANDA KÜTTEKAABLI	1,5	C10	PPJ 3G1,5
				14	I KORRUSE PÕRANDA KÜTTEKAABEL	0,5	C10	PPJ 3G1,5
				15	PP: SAHVER, SÕOGITUBA	0,5	C16	PPJ 3G2,5
				16	PP: KÕÕGI TÖÖTASAPIND	~2,0	C16	PPJ 3G2,5
				17	PP: HALL, KABINET	0,5	C16	PPJ 3G2,5
				18	PP: HOONE VÄLISFASSAADIL	0,5	C16	PPJ 3G2,5
				19	PP: II KORRUSE ELUTUBA JA SUUR MAG.TUBA	0,5	C16	PPJ 3G2,5
				20	PP: II KORRUSE MAG. TOAD JA VANNITUBA	0,5	C16	PPJ 3G2,5
				21	VALGUSTUS: MAJANDUSRUUM, VANNITUBA JA VÄLJAS	~0,4	B10	PPJ 3G1,5
				R	RESERV		C16	
				R	RESERV		B10	
					RESERV		C16	
					RESERV		C10	
					RESERV		B10	