OLME JA KONTOR
VT.AR-7-01
AR-7-02

REI120

REI30

EI30

PIIRPINDALA
1815,4 m²

PIIRPINDALA
2185,1 m²

127 PAKKIMINE 282,8

125 10,4

124 VIIMISTLUS 366,3

121 MASINASAAL 2 152,6

118 203,1

2

VU2 VU3 VU4 V1 V1-1 V1-1U

ATS VALJA

Automaatne õhueraldus

Kinnine tugi

Katlamaja 500KW

Ühendatakse katlamaja kuulventiilidega

Meltex MX-Radiflex Single 90x6,8/200 isoleeritud toruelement

KRUNDI PIIR

Tuletõkketarindite läbiviigud ei tohi nõrgestada tuletõkketarindit

5-5

1-1

SKA1

R1 AR6-01-1

F1 AR6-01-1

S3

P4

tellija:		töö nr:	260510
objekt:	Karla küla, Kose vald, Harju maakond	pr.staad:	PP
joonis:	KÜTE: PLAAN	joonise nr:	KV-01
projekteerija:			
joonestaja:		MTR kood:	EH/EK/EO/EP 10724868-0001
kuupäev:	27.07.2024	M1:200	