

Objekti nimi ÜKSIKELAMU PÜSTITAMINE			Kuupäev 31.12.2024
Dokumendi nimetus Jahutuse materjalide loetelu			Stadium PP
Projekti nr. 267763	Tellijä	Dokumendi nr. KV-8-04	Versioon v01

Pos nr	Nimetus, tehnilised näitajad	Ühik	Arv	Märkused
	<u>vee- jahutussüsteem</u>			
1	Kanali jahutusseade FCZI950P	tk.	1	AERMEC
2	Kuulventiil DN25	tk.	2	
3	Õhueraldusventiil DN25	tk.	2	
4	Tühjendusventiil DN25	tk.	2	
5	Galvaniseeritud õhukeseseinaline teraspresstoru 70°C/PN10 Ø28x1.5 (DN25)	jm.	16	
6	Poorkummist külmaveetorude isolatsioon, 13mm, DN25	jm	16	Armaflex Ultima
7	Kandiline välisrest ASC/U-1200-150	tk.	2	Halton
8	Kuumtsingitud teraslehest kandiline (Zn-plekist) ventilatsioonitorustik 1000x200	jm.	0.4	
9	Soojusisolatsioon Armaflex 25mm 1000x200	jm.	0,4	Fooliumkattega
10	Vaatlusluuk	tk.	1	Vastavalt joonistele ja tegelikule vajadusele
11	Õhutorustiku montaaži- ja kinnitusvahendid	tk.		Vastavalt joonistele ja tegelikule vajadusele

Märkused:

1. Juhul, kui seletuskirjas või joonistel kirjeldatud tööde teostamiseks on vajalikud ülaltoodud loetelus loetlemata materjalid või tooted, kuuluvad need samuti töövõtu hulka.

2. Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.

3. Seletuskirjas, joonistel ja spetsifikatsioonis antud kvaliteedi nõuded on kohustuslikud. Loetletud seadmete tüübid on toodud näiteks ning tellija ja projekterijaga kooskõlastamisel neid võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.