



Eesti Andmesidevõrk

Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk

Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

Registrikood: 80361841

E-post: info@eestiandmeside.ee

Telefon: +372 622 5237

Projekti kooskõlastus nr TLVK25025

1. **Tellija:** **Keskkond & Partnerid OÜ**
Registrikood: 11006388
Aadress: Vasara 50, Tartu
Kontaktisik: Siim Sisask
Telefon: +372 5164882 E-post: siimsisask@mahutid.ee
2. **Asukoht**
Keskuse tee 4, Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond (katastritunnus 60502:001:0187)
3. **Sihtotstarve**
Eelprojekt (Keskuse tee 2a kinnistu liitumistorustikud)
4. **Kooskõlastus**
 - Projekti (töö nr. 021/2025)joonised on läbi vaadatud ja kooskõlastatud, tingimustega:
 - Enne kaevetööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatisse täpne asukoht looduses!
 - Tööde teostamine ASV sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Kaneti OÜ järelevalvega. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist ASV sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. ASV liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks saata tegutsemisloa taotlus haldus@eestiandmeside.ee vastavalt tööde teostaja, tellija, omanikujärelevalve, tööde iseloomu, asukoha, teostamise aja ja vastutava isiku kontaktandmetega. Tegutsemisloa taotluse blanketi saab alla laadida siit: <https://eestiandmeside.ee/sidevork/kooskolastamine/>
 - Töökohal peab olema Kaneti OÜ poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.
 - Peale tööde teostamist peavad ASV sideehitised jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate ASV sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused.

Täiendav info telefonil +372 66 35 645

Käesolev projekti kooskõlastus on koostatud 23.04.2025

Koostaja:

Kaneti OÜ
Tarmo Kimmel

Kaneti OÜ

Põlva maakond, Põlva vald, Põlva linn, Lao tn 12a, 63306

Registrikood 11203723