

TABASALU



HALDUS



ARENDUS



SPORT



SOOJUS



VESI

TEHNILISED TINGIMUSED KINNISTU VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI PROJEKTEERIMISEKS.

Välja antud:

25.11.2011.a.

Aadress:

Projekteeritava objekti aadress:

Kinnistu omanik:

Objekti nimetus: elamu

1. Üldised tingimused ja lähtedokumendid

1.1. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimisel lähtuda:

- Hades Geodeesia OÜ poolt koostatud Vahi elumupiirkonna veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusjoonistest (töö nr. E1620)
- Kinnistu veevärgi projekteerimine EVS 835:2003.
- Kinnistu kanalisatsioon EVS 846:2003
- Rajatise ehitusprojekt EVS 940:2010
- RIL 77-1990, Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

2. VEEVARUSTUS

- 2.1. Kinnistu sisendustoru ühendada Vahi tee 22 kinnistu piiril paikneva ühisveevärgi liitumispunktiga. Liitumispunktiks on maakraan DN 25.
- 2.2. Kinnistu veetorustiku hargnemised liitumispunkti ja veemõõdusõlme vahel ei ole lubatud.
- 2.3. Projekteeritava kinnistutorustiku läbimõõt de 32.
- 2.4. Kõik survetorustikud projekteerida plasttorust, mis omavahel ühendatakse keevisõmblustega ja paigaldatakse minimaalse sügavusega 1.80 m toru peale.
- 2.5. Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "Ettevaatust veetorustik".
- 2.6. Sulgseadmetena võib kasutada ainult valumalmist tooteid. Plastikust sulgseadmeid ei ole lubatud paigaldada.
- 2.7. Vaba veerõhk ühenduspunktis on minimaalselt 2,0 bar.
- 2.8. Veemõõdusõlm peab asuma hoones kohe välispiiri taga, võimalikult peakraani lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei lange alla 4°C ja ei tõuse üle 40 °C.
- 2.9. Objekti vee sisendile paigaldada niiskuskindel, mitmejoaline veemõõdtja DN 15
- 2.10. Tagatud veekogus 0,6 m³/d

3. KANALISATSIOON

- 3.1. Kinnistu kanalisatsioon ühendada Vahi tee 37 kinnistu piirile paigaldatud ühiskanalisatsiooni kontrollkaevuga KK-18. Liitumispunkti (kontrollkaev või -toru) kaane kõrgus 19,07 ja kaevu põhja kõrgus 16,93.
- 3.2. Olemasolev ühiskanalisatsioonitorustik 160 PVC.
- 3.3. Kõik isevoolse kanalisatsioonitorustiku pöörangud tuleb teostada kaevus. Kaevust-kaevu peab torustik olema sirge.

HALDUS

ARENDUS

SPORT

SOOJUS

VESI

Osaühing Strantum
Kooli 2a, Tabasalu
76901 Harku vald, Harjumaa
Reg. Nr 10731164

www.strantum.ee
strantum@strantum.ee


Tel +372 602 6480
Faks +372 602 6481

- 3.4.Kinnistutorustiku kalle peab tagama, et torustikus oleks tagatud isepuhastuskiirus.
3.5.Isevoolse kanalisatsiooni torustik projekteerida muhvidega plastiktorudest.
3.6.Reoveekanalisatsiooni sulgarmatuurina kasutada reoveekanalisatsioonile sobivat sulgarmatuuri.
3.7.Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on liitumispunkti kaevu kaane kõrgusest 10cm võrra kõrgem tase.
3.8.Ärajuhitava heitvee kogus 0,6 m³/d
3.9.Kinnistu kanalisatsioon näha ette lahkvoolne. Sademe-, pinnase- ja pinnavee juhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole lubatud.

4. Kooskõlastamise kord

- Enne kooskõlastamist OÜ-ga Strantum saata projekt e-postiga aadressile vesi@strantum.ee. Saadetav materjal peab sisaldama asendiplaani (dwg), seadmete ja materjalide spetsifikatsiooni, hoone esimese korruse plaani koos veemõõdusõlme asupaiga äranäitamisega, veemõõdusõlme skeemi ja seletuskirja.
- Kooskõlastamiseks esitatakse OÜ-le Strantum vähemalt kaks täismahus kinnistu veevarustust ja kanalisatsiooni puudutava projektdokumentatsiooni eksemplari, millest üks eksemplar jääb OÜ-le Strantum.

Tehniliste tingimuste kehtivus on üks aasta.



Vaido Valing
vee- ja kanalisatsiooniosakonna juhataja

60 264 85
vesi@strantum.ee