

OÜ CD-kaart
Tähe 42 2
11619 Tallinn

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. +372 6262 200
Fax +372 6262 300
www.tallinnavesi.ee

21.02.12 PR/1209293-1

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Eramu
Asukoht: Vikerkaare 20, Tallinn
Käsitletud: vesi ja kanalisatsioon

Kinnistu liitumiseks jäävad kehtima meie varemväljastatud tehnilised tingimused.

Eramu liitumiseks ühisveevärgiga (1,0 m³/d) projekteerida/ehitada piki tänava maa-ala (Vikerkaare tn 20 ja 22 kinnistute juurdepääsuteed) d32/40mm veetorustik alates Vikerkaare tn d100mm ühisveetorustikust (ca.50m).

Peamagistraali hargnemiskohta näha ette sulgemissiiber. Sulgarmatuurina välisveevõrgul kasutada kummikiilsibreid.

Kinnistu veesisendus projekteerida hooneni lühimal trassil ning tuua läbi vundamendi hülssis. Välisveetorustiku projekteerimisel kasutada PE PN10 veetorusid; plastveetorustikule näha ette signaalkaabli paigaldus.

Kinnistu veesisendustorustik ning peaveemööduõõlm peavad olema dimensioneeritud projekteeritud arvutuslikule vooluhulgale.

Kinnistu peaveemööduõõlm (ka selle asukoht hoones) peab vastama "Veemööduõõlmede ehitamise, kasutamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjadele".

Kinnistu olemasolev veesisendus likvideerida hargnemisel töösse jäävast veetorustikust.

Piirkonna ühisveevõrgus on tagatud vabasurve 2* hoonestusele.

Kinnistu reovee kanaliseerimine lahendada Vikerkaare tn (juurdepääsuteel) d200mm reovee ühiskanalisatsiooni torustiku baasil.

Ühendus tänavatorustikuga teostada kaevus, mis rekonstrueerida vastavalt AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Liitumispunkt näha ette kuni 1m kaugusele väljapoole kinnistu piiri.

Kanalisatsioonisüsteem näha ette plasttorudest ja-kaevudega.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu juures. Nimetatud kõrgusarvust allpool asuvate sanitaarseadmete äravoolud kas pumbata üle või kaitsta uputuse vältimiseks töökindla tagasilöögiklapi

või siibriga. AS Tallinna Vesi ei vastuta paisutuskõrgusest allpool olevatest sanitaarseadmetest tingitud uputuse eest.

Reovee koosseis peab vastama Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjades toodud nõuetele (PT 5).

Liitumine:

Projekt esitada meile kooskõlastamiseks kolmes eksemplaris koos tellija kirjaliku kooskõlastusega.

Enne vee- ja kanalisatsiooni ehitusprojekti kooskõlastamist sõlmime kinnistuomanikuga liitumislepingu uue ühenduse ehitusküsimuste täpsustamiseks. Liitumine toimub vastavalt Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale.

Tee-ehituse (ühenduste kohal teekatete taastus) projekt kooskõlastada eraldi projektina AS Tallinna Vesi teehoiutööde omaniku järelevalve esindajaga.

Projektile lisada maa-ameti nõuetele vastavad servituudimaterjalid.

Tehnilised tingimused ja projekti kooskõlastus kehtivad üks aasta.

AS Tallinna Vesi üldised tehnilised nõuded projektidele ja servituutide tüüptingimused ja erinevad avaldused leiate aadressilt: <http://www.tallinnavesi.ee> vajutage Ettevõttest/ Organisatsioon/ Tehnilised nõuded.

Lugupidamisega

Vesta Lembinen
Tehnik
626 2200

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile
tagasiside.insenerid@tvesi.ee