

D Muudatus:  
E Muudatus:  
F Muudatus:

A Muudatus:  
B Muudatus:  
C Muudatus:

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V 125A A 50 Hz
2. LÜHISETALUVUS 6 kA
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII kW kW 0,9 cosfii
4. JUHTMISPINGE JAH EI PINGE V Vool A
5. JUHISTIKUTÜÜP L1,N L1,N,PE L1,L2,L3,N L1,L2,L3,N,PE

EHITUSLIKUD ANDMED

1. Keskuse tüüp Kapp Kilp Karp
2. Paigaldusviis P.Pealne Süvistatud Kaitseaste IP31
3. Kinnitusviis Põrand Sein
4. Ukse tüüp Lukk Riiv
5. Põhja ehitusviis Avatud Tulekindel
6. Pinnakate Pulber Tulekindel
7. Mõõdud Kõrgus: Laius: Sügavus:

SEADMETE INFORMATSIOON

1. Seadmete tüüp K.Kindel Liikuv Muu
2. Paigutusviis Moodul Tsentraal
3. Signaallambid Toru Hõõg LED
4. Kontrollitud Paigaldaja poolt Tootja poolt

KAABLID

1. Toitekaablid ÜLalt ALT
2. Väljuvad jõukaablid ÜLalt ALT INSTRUM.
3. Juhtkaablid ÜLalt ALT INSTRUM.

TUNNUSSILT

1. Tähistus Standard Muu
2. Instrum. nummerdus Inkrementaal Moodul Muu

Märkused KILPI JÄTTA RESERVROUMI MIN. 30%

KILBI VALMISTAMISEL ARVESTADA KILBIRUUMI MÕÕDUGA!