



VL-01

1. Siseviimistlus
2. Kiudbetoon/raudbetoon
kalded anda betoonikihiga
märgades ruumides paigaldatakse kiudbetooni küttekaabel 90mm
3. Polüetüleenkile
paksusega 0,15 mm, kilepaanide ülekate 200 mm 1 kiht
4. Löögimüra isolatsioon/jäigad mineraalvillaplaadid,
(nt Isover FLO või analoog) 30mm
5. Monoliitne raudbetoonplaat 150 mm
6. Siseviimistlus/ripplagi

Märkused:

- korruse vahelagi
- täiendav info tarindi kohta vt. projekti EK-osa

Tehnilised näitajad:

Tulepüsisvus REI-30
Helipidavus $R'w = 55$ dB
Soojajuhtivus -

MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

MÄRKUSED

1. Käesolevas projektis määratud materjale võib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest võrdväärsetega, kui see ei vähenda tehnilisi, esteetilisi või muulaadseid kvaliteediomadusi. Kõik valitud materjalide asendused tuleb kooskõlastada projekti arhitektidega.
2. Vastuolu ilmnmisel käesoleva joonise ning arhitektuurse või mistahes muu projekti osa jooniste, spetsifikatsioonide või seletuskirja vahel, tuleb koheselt teavitada projekteerijat või projektijuhti.