

Objekt:	Korterelamu	Toitealajaam:	Järvakandi AJ
Objekti aadress:	Rapla maakond, Kehtra vald, Järvakandi alev,	Tellija:	
Omanik/valdaja:	korterühistu	Tellija kontakt:	



ELEKTROTEHNILISTE KATSE- JA MÕÕTETÖÖDE ARUANNE

nr. 6715983

teostatud tööd	protokoll nr.	Märkused
Katkematus	6715983-KK	
Rikkesisilmus	6715983-RSS	
Õhu temperatuur (°C):	1,6	Teostaja: Prit Talu
Õhu niiskus (%):	99	Kontakt: prit.talu@enefit.ee
Sademed:	Ei	Vastutav isik: Prit Talu
Pinnase niiskus:	Niiske	Kontakt: prit.talu@enefit.ee
	Protokolli vormistamise aeg:	
	23.10.2023	

Enefit Connect OÜ Mõõtelabori akrediteeritud mõõtevõime ja -ulatus on leitavad dokumendis J3177, mõõtesaadmed dokumendist J3176 ja mõõtjate andmed dokumendist J3178. Mõõteprotokoll ei tohi esitada mittetervikuna labori kirjaliku loata. Mõõteprotokollil esitatud tulemused kehivad vaid protokollil määratud elektripaigaldise kohta. Mõõtmised viiakse läbi vastavalt standardile EVS-HD 60364-6:2016, EVS-EN 62446-1:2016 ja Mõõtelabori mõõtemetoodikale J3179.

nr. 6715983-KK

Mõõtesead: EurotestXE MI3102BT Seeria nr.: 21280320 Kalibreeritud: 02.12.2021 Metoodika: J3179

Mõõtemääramatus: 10%, kattegur K=2

Tähised: J - takistus alla 2 Ω , E - kontakt puudub või takistus 2 Ω või üle. Ia - Kaitseseaparaadi rakendumisvool amprites, KKLm - katkematus kontrollitud lihtmeetodil

Seade, mille suhtes kontrolliti	Liini nr	Kontrollitav seade	PE(N)-klemm	Korpus	Maandur	Ia	50/Ia	Märkused
PJK								
PEN-klemm		Keldri JK	J	J				
		1 trepikoja JK	J	J				
		2 trepikoja JK	J	J				
		3 trepikoja JK	J	J				
		Soojasõlm JK	J	J				
		Kütetorud		2J				

nr. 6715983-RSS

Mõõtesead: EurotestIXE MI3102BT

Seeria nr.: 21280320

Kalibreeritud: 02.12.2021

Metoodika: J3179

Mõõtemääramatus: 10%, kattegur K=2

VMAM - Valliaspool mõõteseadme akrediteeritud mõõtepiirkonda

Liini nr	Kontrollitava seadme / ahela nimetus	Kaitseseadme tüüp / karakteristik	Nimivool I_n [A] või sättevool $I^*[A]$	Kaitserakendusnõue $3 \cdot I_n / 5s / 0,4s$	Möödetud rikkesilmuse näivtakistus Z_s [Ω]	Vool millega kaitse rakendub antud kaitserakenduse nõudel [A]	Möödetud või arvutatud lühisvool [A]	Arvutuslik lühisvool arvestades 2/3 koefitsenti [A]	Märkused
	PJK								
	Keldri JK/L1	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,40	400	578	385	VMAM
	Keldri JK/L2	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,34	400	677	451	
	Keldri JK/L3	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,33	400	697	465	
	1 trepikoda JK/L1	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,33	400	697	465	
	1 trepikoda JK/L2	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,37	400	623	416	
	1 trepikoda JK/L3	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,38	400	607	405	
	Soojasõlm/L1	Kaitseüüti/C	10	0,4	0,86	100	267	178	
	Soojasõlm/L2	Kaitseüüti/C	10	0,4	0,81	100	284	189	
	Soojasõlm/L3	Kaitseüüti/C	10	0,4	0,82	100	280	187	
	2 trepikoda JK/L1	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,42	400	551	367	VMAM
	2 trepikoda JK/L2	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,38	400	607	405	
	3 trepikoda JK/L1	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,48	400	483	322	
	3 trepikoda JK/L2	Kaitseüüti/C	40	0,4	0,46	400	504	336	