

Soojuspumpade maapinnale paigaldamise plaan

Töö koosneb:

- 1) Soojuspumpade kaabelduse ja ühendusvoolikute peitmine välisseina alla, maja välisvoodri alla. (4 tk)
- 2) Soojuspumpade varjendi ehitamine (5 tk)

Maja lõuna poolne külg



Soojuspumpade uus asukoht. Soojuspumbad varjestatakse. Nende ümbrise värv saab olema sama mis maja värv. Ümbrise kõrgus maapinnast ca 100 cm

- Kõik soojuspumbad tuuakse maapinnale spetsiaalsele raamile, maja ette, 20-40 cm kaugusele maja seinast.
- Kõik soojuspumpadega ühendatud kaabeldus ja voolikud paigaldatakse maja välisseina, st. välislaudise alla.
- Ühtegi voolikut ega auku ei jää näha maja välisseinal.
- Soojuspumpade kaabelduse, lisavoolikud, maapinnale paigaldava metallist kinnitusraami jne organiseerib tellija.



Soojuspumpade voolikud tuuakse vahetult soojuspumpade tagant.

Soojuspumbad varjestatakse kattega, mille kõrgus on ca 100 cm ja mis on vastu maja seina.

- Soojuspumpade kõrgus on 56 CM, nende alla paigaldatava raami kõrgus ca 20 - 30 cm. Soojuspumpade ümber paigaldatav kattekõrgus peab andma ca 20 cm ruumi ümber õhksoojuspumba, et vältida selle ülekuumenemist. Seega välisümbrise kõrgus jääb ca 100 cm.
- **Ehitaja peab teostama voolikute ja kaablite peitmise maja voodri sisse nagu näidatud roheline joonega.**
- **Ehitaja ehitab ka varjendi (vt näidist lk 4)**

Maja ida poolne külg



Soojuspumpade uus asukoht. Soojuspumbad varjestatakse. Nende ümbrise värv saab olema sama mis maja värv. Ümbrise kõrgus maapinnast ca 100 cm

- Kõik soojuspumbad tuuakse maapinnale spetsiaalsele raamile, maja ette, 20-40 cm kaugusele maja seinast.
- Kõik soojuspumpadega ühendatud kaabeldus ja voolikud paigaldatakse maja välisseina, st. välislaudise alla.
- Ühtegi voolikut ega auku ei jää näha maja välisseinal.
- Soojuspumpade kaabelduse, lisavoolikud, maapinnale paigaldava metallist kinnitusraami jne organiseerib tellija.



Soojuspumpade voolikud tuuakse vahetult soojuspumpade tagant.

Soojuspumbad varjestatakse kattega, mille kõrgus on ca 100 cm ja mis on vastu maja seina.

- Soojuspumpade kõrgus on 56 CM, nende alla paigaldatava raami kõrgus ca 20 - 30 cm. Soojuspumpade ümber paigaldatav kattekõrgus peab andma ca 20 cm ruumi ümber õhksoojuspumba, et vältida selle ülekuumenemist. Seega välisümbrise kõrgus jääb ca 100 cm.
- **Ehitaja peab teostama voolikute ja kaablite peitmise maja voodri sisse nagu näidatud roheline joonega.**
- **Ehitaja ehitab ka varjendi (vt näidist lk 4)**

Soojuspumpade varjestamise näidis



- Soojuspumpade kõrgus on 56 CM, nende alla paigaldatava raami kõrgus ca 20 - 30 cm. Soojuspumpade ümber paigaldatav kattekõrgus peab andma ca 20 cm ruumi ümber õhksoojuspumba, et vältida selle ülekuumenemist. Seega välisümbrise kõrgus jääb ca 100 cm.