

Skeem	Grupi nr.	Tarbija nimetus	kW	lv/ln	Kaabeldus
		Sisestus			AXPK 4x16
	1	PLIIT		C16	XPJ-HF C Pro 5G2,5
	2	NPM		B16	XPJ-HF C Pro 3G2,5
	RVK1	RIKKEVOOLUKAITSE 30mA		40	
	5	P.PESAD kõök		B16	XPJ-HF C Pro 3G2,5
	6	BOILER, P.PESAD esik, väljas		B16	XPJ-HF C Pro 3G2,5
	7	RESERV		B16	
	8	VALGUS toad		B10	XPJ-HF C Pro 3G1,5
	RVK2	RIKKEVOOLUKAITSE 30mA		40	
	9	P.PESAD toad		B16	XPJ-HF C Pro 3G2,5
	10	P.PESAD wc		B10	XPJ-HF C Pro 3G1,5
	11	RESERV		B16	
	12	VALGUS esik,wc		B10	XPJ-HF C Pro 3G1,5

Tellijä:	Joonise nr. EL-1	Töö nr. 300726
Objekt: Suvila. Kavaru küla, Pärnu linn	Staadium: TJ	Leht: 1
Joonis: Peajaotuskilp	Mööt:	Lehti: 1
	Projekt.valdkond:	
	EL	
	Kuupäev:	30.07.2026