

LIITUMISTINGIMUSED

Sademeveekanaliseerimisvõrguga liitumiseks

Objekt:
Sademeveekanaliseerimine:
Tehniliste tingimuste taotleja:
Taotleja kontaktid:

- Tehnilised tingimused projekteerimiseks:**

Sademeveekanaliseerimine:

tänavas De 688 PP sademeveetorustikust on kinnistule ehitatud De 250 PP ühendustoru, mis on lõpetatud kinnistul, kinnistu piiri kõrval, otsakorgiga.

Projekteerida kinnistutorustik koos restkaevude ja sademeveelehtritega.

Sademeveetorustik projekteerida vastavat sertifikaati omavast SN8 rõngasjäikusega torumaterjalist (PE/PP). Kaevude vähim lubatud läbimõõt kinnistutorustikul on De 400/315. Kaev peab asuma torustiku igas pöörde- ja hargnemiskohas. Restkaevud peavad olema settepesaga.

Valingvihma-aegse ülekoormuse vähendamiseks tuleb kinnistult tänavatorustikku juhitava sademevee vooluhulka (l/s) De 110 toruga piirata. Kanaliseeritava sademevee viibeaja pikendamiseks kinnistul ning valingvihma aegse äravooluvee reguleerimiseks tuleb kinnistule rajada puhvermaht (torud, mahuti vmt). Kinnistutorustiku ja reguleeriva mahu jaoks vajalikud rajatised dimensioneerib projekteerija.

Katuse sademeveetorude ühendamine otse torustikku ei ole lubatud. Sademevesi tuleb suunata väljaspool hoonet maapinnale, kust see voolab sademeveelehtritesse ja restkaevudesse.

Projekteerimisel tuleb arvestada võimaliku maksimaalse paisutustasemega torustikus. Võimalikust paisutustasemest madalamal asuvate sademeveeneelude ja –rajatiste vahetu ühendamine sademeveetorustikku ei ole lubatud. Kasutada tuleb uputustõkkeseadmeid ning pumpamist.

Enam kui 10-kohalise parkla sademevee puhastamiseks tuleb kinnistule projekteerida liivapüüdur ja I-klassi õlipüüdur.

Kinnistu liitumispunkt sademeveekanaliseerimisvõrguga jääb avalikule tänavamaale, ühendustorule kuni 1m väljaspool kinnistu piiri.

Projekti koosseisus esitada kinnistu drenaaži- ja sademevee arvutuslik vooluhulk.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanaliseerimisvõrgustikku on keelatud.

Üldised tingimused:

- Liitumistingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Torustike ehitamiseks tuleb liitujal tellida sademeveekanaliseerimise ehitusprojekt ning kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- Projekteerija peab taotlema koostatud ehitusprojektile ehitusloa või ehitusteatise.
- AS-le Tartu Veevärk tuleb kõigi kooskõlastustega sademeveekanaliseerimise ehitusprojektist esitada paberkandjal eksemplar ning digitaalne projekt, mis vastab ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuetele.
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.** Liitumistasu koosneb ühendustorustiku rajamise maksumusest summas 965 €/km ning arendustasust, mis sõltub sademevee voluumihulgast (1127,81 €/km 1 l/s kohta).
- Kinnistusesse torustike ehitamine tuleb tellida vastavat pädevust omavalt ehitajalt. Ehitamise aeg ja tööde teostaja tuleb eelnevalt kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- **Kinnistusesse torustike kohta esitada AS-le Tartu Veevärk kohe peale ehituse lõpetamist ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**

(allkirjastatud digitaalselt)

Peeter Pindma
AS Tartu Veevärk
arendusjuht

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti sademeveekanaliseerimise ehitusprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!