

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Telefon	e-post	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Nõmme linnaosa Tallinn Harju maakond			
Tarbimiskoht Eramu		Katastriüksuse number	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam PÄÄSKÜLA 35/6	Toitefiider 620:PSK	Jaotusalajaam 4600:(Nõmme)	Jaotusfiider F3:4600:(Nõmme)

TOOTEVALIK

Tarbija muutmine mikrotootjaks (kuni 15 kW)

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
------------------	---------------------

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 32 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Käesolevad tehnilised tingimused on väljastatud 13,2kW (Huawei Technologies Co., Ltd. SUN2000-12KTL-M2) ühendamiseks Elektrilevi OÜ jaotusvõrguga. Võrguettevõtja paigaldab liitumiskilpi kahesuunalist mõõtmist võimaldava mõõtesüsteemi, turvalüliti ja kahepoolse toite hoiatussildid.

Tehnilised lähteandmed elektriijaama liitumispunkti kohta:

Liitumispunkti kaitsme nimivool 3x32A,
 liitumispunkti nimipinge 0,4kV,
 elektrisüsteemi summaarne takistus liitumispunktis pärast liitumispunkti valmimist 0,145 + j 0,109 oomi,
 minimaalne ühefaasiline lühisvool liitumispunktis enne elektriijaama ühendamist ca 1,204 kA,
 perspektiivne kolmefaasiline maksimaalne lühisvool liitumispunktis liituja seadmete lühisvoolutaluvuse valikuks on ca 2,427 kA.

Võrguettevõtjal on õigus nõuete rikkumisel ja liitumisvõimsuse ületamisel eraldada elektriijaam süsteemist, katkestades elektripaigaldise ja jaotusvõrgu vahelise ühenduse liitumispunktis.

KLIENDI TEGEVUSED

Elektripaigaldise, sh elektrijaama projekteerimisel, ehitamisel ning kasutusele võtmisel tuleb lähtuda seadme ohutuse seaduses, ehitusseadustikus ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjas toodud nõuetest ning Elektrilevi kodulehel avaldatud tüüpsetest tehnilistest tingimustest vastavat tüüpi tootmismoodulile. Tootmismoodulite tüüpsed tehnilised tingimused sõltuvalt võimsusest on kättesaadavad Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.ee jaotises „Teenused“ – „Tehnilised tingimused“. <https://www.elektrilevi.ee/et/tehnilised-tingimused>

TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Koostatud: 14.12.2022

Kehtib kuni: 14.12.2023