

VAADE "D"

VAADE "B"



Kvaliteedinõuded ja juhendmaterjalid:

- Krohvpinna kvaliteedinõue - Klass 2 (BY57, Tarindi RYL 2010)
- Krohvifassaadi lõõgikindlus kuni esimese korruse akendeni 50 J, fassaad üldiselt 10 J
- Krohvi ja liimmördi külmakindlus - 100 tsükli
- Fassaaditööde teostamisel lähtuda TarindiRYL ptk. 101 Krohvimine, ET-2 0404-1010 Soojusisolatsiooni liitsüsteemid (SILS) – 2017, By 57 Krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid 2016Vihmaveesüsteemid paigaldada vastavalt juhendmaterjalile RT 85-11020 "Metallist sadeveesüsteemid"

Märkused:

- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid, kõik mõõdud täpsustada objektil.
- Enne fassaaditööde algust eemaldada fassaadilt olemasolevad antennid, värskeõhuklapid ja täita tekkinud tühimikud min.villaga.
- Fassaad soojustada täiendavalt 200 mm paksuse min.villaga, tuletundlikkus A2.

Projekti nimetus:	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE OSA - ARHITEKTUUR	Staadium:	PP	Tunnus:	AR
Objekti asukoht:	, MUSTVEE LINN, MUSTVEE VALD, JÕGEVA MAAKOND	Töö number:	2357	Version:	v01
Joonise nimetus:	VAADE "D" JA "B"		Koopäev:		
TELLIJA:	Mustvee vald, Mustvee linn,	KÜ	Joonise nr.		
PROJEKTIJUHT:		/allkirjastatud digitaalselt/	AR-6-02		
PROJEKTEERIS:		/allkirjastatud digitaalselt/	Möötkava:		
ARHITEKT:		/allkirjastatud digitaalselt/	1:100		