



AB-QM-DN25
0,16 l/s



SULGVENTIIL

AUTOMAATNE TASAKAALUSTUSVENTIIL MILLE LÄBIMÖÖT ON 25,
VOOLUHULK ON 0,16 l/s

UCS-622-2T
Pel.=0.004kW
Qjah.=1547 W
2.4 kPa

VEE JAHUTUSSÜSTEEMI LAEPEALSE FANKCOILI MARK
ELEKTRILINE VÕIMSUS, kW
JAHUTUSE VÕIMSUS, kW
HÜDRAAULINE VEETAKISTUS, kPa



JAHUTUSE TORUD LAE ALL

MÄRKUSED:

TORUDE LÄBIMINEKUD TULETÖKKETARINDITEST TULEB TIHENDADA NII, ET LÄBIVIK VASTAKS ETTEENÄHTUD TULEPÜSIVUSE KLASSEILE.

SISEOSAD VARUSTADA KONDENSAADI ÄRAVOOLUTORUSTIKUGA, LAHENDUS ANTAKSE VK (VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI) OSA PROJEKTIS.

KÜLMAINE TORUSTIK TULEB PAIGALDADA VASTAVALT KÜLMAMASINA TOOTJA JUHENDILE JA ISOLEERIDA 13 mm KÕIK KÜLMKANDJA TORUSTIKUD ISOLEERIDA 13 mm PAKSUSE POORKUMMIIST ISOLATSIOONIGA.

KANALI FAN-COILI VEE JAHUTUSSÜSTEEMI JAHUTUSKANDJANA KASUTATAKSE VETT TEMPERATUURIDEGA +7/+12° C.

ELUTOA KÕRVALASUVAS ESIKUS NÄHAKSE ETTE PAIGALDADA PERFOREERITUD RIPPLAGI.

Joonis :	Joonise nr:
1. korruse jahutuse plaan	KV-5-03
	Formaat:
	A2
	Mõõtkava:
	1 : 100
	Kuupäev:
	31.12.2024