

- Märkused:
- Suhtelisele kõrgusmärgile +0,000
 - Vundamendid rajada tihendatud killustikalusele 200mm
 - Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud võrkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
 - Armatuuri kaitsekiht valida vastavalt keskkonnaklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
 - Armatuur jätkata ülekattega 40xØ. Nurkades ja liidetes jätkata L-kujulise armatuuriga (B500B).
 - Hoonete tuleb paigaldada radoonitõkketile. Liited ja paigaldus vastavalt seadusele ja paigaldusjuhistele.
 - Puitkarkas
 - Vundamentitaldmikud: Betooni: keskkonnaklass XC2. Betooni C 25/30 - Armatuur: B500B
 - Killustikaluse tihedus kt=97, E1=60MPa, üldine def moodul min 100MPa.

objekt:	Väikeelamu põhiprojekt	töö nr:	2510_PP
aadress:	Narva linn	Projekt liik	Arhitektuur
tellij:		staadium:	eelprojekt
joonis:	Lõige C - C	joonise nr:	KP-2-01
		mõõtkava:	1:50
		loodud:	30.06.2025
		leht:	4
		tüüp:	v02
			lehti: 5