

ruumide eksplikatsioonid			
Jrk. nr.	Nimetus	Netopindala [m²]	Märkused
001	Kelder	14,8	
0			
KOKKU:		0,0	

Näitasin ära köögi õhuhulga ja vajaliku torumõõdu.
Paiguta sinna kuhu reaalset tuleb. Üldjuhul valamupliidi lähedale.

Õhupuhasti pliidi kohal - väljavisketoru mõõt vastavalt valitud seadmele.
Võid kaaluda ka söefiltriga õhupuhastit - need puhuvad kuhu õhu läbi filtri
ja suunavad tuppa tagasi. Siis ei pea muretsema selle pärast,
kuidas kuhu väljatõmbeõhku kompenseerid.

Kuhu toru läbi välisseina - poorkummist isolatsioonis(kondensaadi oht).
Välisrest üldjuhul aste suurem kui toru(vähem müra)

- Olemasolev konstruktsioon
- Rajatav isolatsioon
- Rajatav kandekonstruktsioon

ruumide eksplikatsioonid			
Jrk. nr.	Nimetus	Netopindala [m²]	Märkused
101	Trepihall	10,0	
103	Koridor-esik	5,2	
104	Vannituba	6,0	
105	Wc	1,4	
106	Esik	4,1	
107	Tuulekoda	1,9	
108	Tuba-köök	35,0	
109	Magamistuba	17,6	
110	Magamistuba	17,9	
111	Veranda	16,6	
0			
I KORRUS KOKKU:		0,0	

ÕV - õhuvõtt (värse õhk õuest)
VV - väljavise (heitõhk õue)
SP - sissepuhe
VT - väljatõmme

Siirdeõhk - ukse all pragu või rest ukse sees/seinas.

Ahjudele too õhk. Kui ühe toruga ei mahu,
too paari väiksema või mingi lapiku toruga.
Õhuhulk - lähtu ahju juhendist või pottsepa soovitusest.
Välispiirde lähedale torule mingi sulgklapp ka, et saad kasutusvälisel ajal õhu liikumise sulgeda.
Kindlasti isoleeri toru kondensaadi vastu. Nt 19mm poorkummist isolatsiooniga.

- Olemasolev konstruktsioon
- Lammutatav konstruktsioon
- Rajatav kergkonstruktsioon
- Rajatav konstruktsioon

