

LIITUMISTINGIMUSED

Ühiskanaliseerimisvõrguga liitumiseks

Teie 01.03.2021
Meie 30.03.2021 INF/256

Objekt:	
Veevarve; kanaliseeritav vesi:	m ³ /d
Tehniliste tingimuste taotleja:	
Taotleja aadress ja telefon:	

- Tehnilised tingimused projekteerimiseks:**

Reoveekanaliseerimine:

Kinnistu reovesi juhtida *tupiktänava De 250 kanalisatsioonitorustikku.*
Ühenduskohaks valida tänavatorustikul asuv olemasolev kanalisatsioonikaev.

Projekteerida *tupiktänava torustikust iseoolne ühendustorustik, lõpetades kinnistul kaevuga. Reovee juhtimiseks ühiskanaliseerimisvõrku tuleb kinnistule projekteerida pumpla ning survetorustik kuni projekteeritava kaevuni. Elamust projekteerida iseoolne torustik kuni pumplani.*

Iseoolne torustik projekteerida De 160 ning hoone väljundid kuni esimese kaevuni De 110 torudest. Torustik projekteerida SN8 rõngasjäikusega PVC torudest. Reoveepumpla ja survetorustiku dimensioneerib projekteerija. Survetoru materjalina kasutada PE PN10 toru.

Projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on tänavatorustikul De 560/500, kinnistutorustikul De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemisk kohta.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanaliseerimisvõrgu torustikku on keelatud.

Üldised tingimused:

- Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar).
- Liitumistingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Torustike ehitamiseks tuleb liitujal tellida kanalisatsioonitorustike ehitusprojekt ning kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk, kõigi võrguvaldajatega ja linnainseneriga.
- Projekteerija peab taotlema koostatud projektile ehitusloa või ehitusteatise.
- AS-le Tartu Veevärk tuleb kõigi kooskõlastustega kanalisatsioonitorustike projektist esitada:
 - 2 paberkandjal eksemplari
 - digitaalne projekt, mis vastab ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuetele
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.** Liitumistasu suurus määratakse liitumislepingus. Liitumistasu arvutatakse vastavalt kehtivale liitumistasu arvutamise metoodikale.
- Projekti alusel korraldab torustike ehitamise tänaval kuni liitumispunktideni AS Tartu Veevärk. Liitumispunkti asukoht täpsustatakse liitumislepingus.
- **Ehitatud torustike kohta tuleb AS-le Tartu Veevärk kohe pärast ehitustööde lõpetamist esitada ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**

(allkirjastatud digitaalselt)

Peeter Pindma
AS Tartu Veevärk
arendusjuht

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!