

Ventilatsiooni põhimaterjalide spetsifikatsioon

Pirita LO,
Tallinn

Pos. nr.	Nimetus	Ühik	Kogus	Märkused
	Ventilatsioon			
1	Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniagregaat rootorsoojustagastiga ja el.kalorifeeriga +/-90l/s; 100Pa	kompl	1	nt. KOMFOVENT DOMEKT R450V C6M R1
2	Õhutoru Ø100	jm	18	
3	Õhutoru Ø125	jm	54	
4	Õhutoru Ø160	jm	21	
5	Õhutoru Ø200	jm	12	
6	Õhutoru 300x200	jm	0,5	
7	Õhutoru 400x200	jm	0,5	
8	Sauna toru 140x40	tk	1	
9	Isolatsioon SI:50; EI:30			vastavalt vajadusele, vastavalt joonistele
10	Väljatõmbeplafoon KSO-100	tk	9	nt. Fläktwoods
11	Väljatõmbeplafoon KSO-125	tk	3	
12	Sissepuhkeplafoon KTS-100	tk	2	
13	Sissepuhkeplafoon KTS-125	tk	4	
14	Sissepuhkeplafoon RK-PK-100	tk	1	
15	Sissepuhkeplafoon DSK-P-100	tk	2	nt. Ets Nord
16	Müra summuti NKF Ø100, L=600mm	tk	3	
17	Müra summuti NKF Ø200, L=600mm	tk	2	
18	Müra summuti NKF Ø125, L=600mm	tk	5	
19	Müra summuti NKF Ø200, L=1000mm	tk	2	
20	Välisrest RV-300x200	tk	1	
21	Välisrest RV-400x200	tk	1	
22	Väljaviskeotsik Ø160	tk	1	VILPE 160P/IS/700 FLOW+läbiviik

Märkused:

1. Ventilatsiooni torude pikkused täpsustab töid teostav ehitusmontaaži-organisatsioon.
2. Isolatsiooni pikkuse, fassoonosade ja kinnituste arv täpsustatakse ehituse käigus.
3. Fassooniosade arv ja kinnitusvahendid määratakse objektile pärast täpsustunud paigaldusskeemi
4. Materjalide margid ja firmad on toodud näidetena, võib kasutada analooge, sama kvaliteediga tooteid.
5. Antud materjalide loetelu on projekti seletuskirjast ja joonistest väiksema prioriteetsusega.
6. Töövõtu kuuluvad spetsifikatsioonis puuduvad, kuid joonistel ja seletuskirjal mainitud materjalid.