

tänavavalgustuse projektermine

Välisvalgustus

Koostaja: VPS Consult OÜ

Vastutav spetsialist: S. Kulp

Materjalide spetsifikatsioon**Välisvalgustus**

Materjali nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
Valgustid			
Schreder IZYLUM 1 5306 10LED 800mA WW730 26,9W/LE/450732 1xZhaga D4i CL1 CLO 10kV	SRG10kV ;CL1; CLO aktiveeritud; IK08; IP66; HO5RN-F 3G1,5mm2 paigalduskaabel; 1xZhaga; Värvustemperatuur 3000K	tk	5
Sulavkaitse 6A ja mastiklemmid (..50mm2)	MOREK SLT50-4	tk	5
Valgustimastid			
Kuumtsingitud terasmast 8m	SIA TECNOPALI North Europe	tk	5
Betoonjaland	M4 SIA Ltd, P-1.3	kmpl	5
Madalpinge kaablid			
Maakaabel 1 kV +5% varu	AXMK 4G25 0,6/1kV, REKA	m	200
Kaablikaitse ja-tähistus			
Märkelint kollane	"Elektrikaabel"	m	165
Kaablikaitsetoru +3% varu	PE Ø75mm, 750N (Pipelife Eesti AS)	m	171
Kaabliotsa tihendussõrmik 1,2kV	25 mm2 kaablile	tk	8
Tähistused		obj	1
Maandused			
Kordusmaanduskomplekt valgustusmastidele	5 x 1m valgustusmastile	tk	2
Maandusjuhe	valgustusmastile Cu25	m	7
Cu klemm	valgustusmastile	tk	2

- Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tööandjat
- Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega.
- Kõik loetlemata kuid vajalikud seadmed ja tarvikud arvestab töövõtja.