



1. Kõik elektriseadmed sisse lülitada vastavalt seadmete valmistaja nõuetele.
2. Installatsioon teostada kilbi skeemil ja joonistel toodud kaabelitega, üldjuhul varjatult (va kaateskooritud, kuuris ja garaazis). Kaablite pörandalaadseks installatsiooniks kasutada siledaseinalisi plastiktorusid. Kaablite seintest ja vahelagedest läbiminekuks tihendada vastavalt seinte või vahelagede tulepõrvisüsteemidele.
3. Ühenduskardipe vajadus ja asukoht täpsustatakse ehituse käigus.

FORMAAT - 650 x 594 mm