

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
Küte				
	Soojuspump	F1155 (3,0-12,0 kW)	2 kompl	Nibe
	Soojussõlm (ringluspumbad, paisupaagid, tasakaalustus ja sulg armatuur, filtrid jne)		2 kompl	Komplektne soojussõlm
	Tarbeveeboiler	V=300 l	2 kompl	Nibe
	Akumulatsioonipaak	V=100 l	2 kompl	Nibe
	Alupex 25x2,5	DN20	24 m	
	Alupex 32x3,0	DN25	24 m	
	Alupex 40x4,0	DN32	16 m	
	Maaküttetoru PEM 40x2,4, PE100, PN10		ca 1200 m	
Vesipõrandküte				
	Põrandakütte kollektor 1 kontuuri	Uponor Vario S VHR ST 1-20x2,0	2 kompl	Uponor
	Põrandakütte kollektor 5 kontuuri	Uponor Vario S VHR ST 5-20x2,0	4 kompl	Uponor
	Termostaat põrandakütte (õhu temperatuuri anduriga)	Smatrix	12 kompl	Uponor
	Termostaat põrandakütte (põranda temperatuuri anduriga)	Smatrix	4 kompl	Uponor
	Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile	DN15	2 kompl	Uponor
	Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile	DN20	4 kompl	Uponor
	Plastoru AluPEX 20x2,0 mm	20x2,0 mm	1840 m	Uponor
Ventilatsioon				
	Sisepuhke plafoon	BOS-125	12 tk	FläktGroup
	Sisepuhke plafoon	RKPK-125	2 tk	FläktGroup
	Väljatõmbe plafoon	AIRY-125	10 tk	Etsnord
	Väljatõmbe plafoon	RKPK-125	4 tk	FläktGroup
	Reguleerklapp	KRI-125	14 tk	Etsnord
	Müra summutaja	NTF-125-300	4 tk	Etsnord
	Müra summutaja	NTF-125-600	8 tk	Etsnord
	Müra summutaja	NTF-160-600	2 tk	Etsnord
	Müra summutaja	NTF-200-1000	4 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist õhukanal - Ø125	Ø125	60 m	Etsnord
	Tsingitud plekist õhukanal - Ø160	Ø160	18 m	Etsnord
	Tsingitud plekist õhukanal - Ø200	Ø200	16 m	Etsnord
	Tsingitud plekist õhukanal - Ø250	Ø250	1 m	Etsnord
	TS saunatoru – 170x40	170x40	2 kompl	Etsnord
	Õhuvõtured	RVA-160	8 tk	Etsnord
	Õhuvõtured	RVA-250	2 tk	Etsnord
	Väljaviskehajutaja	ULV2-200	2 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist põlv - Ø125	Ø125 - 30°	2 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist põlv - Ø125	Ø125 - 45°	16 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist põlv - Ø125	Ø125 - 90°	26 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist põlv - Ø160	Ø160 - 90°	6 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist põlv – Ø200	Ø200 - 30°	6 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist põlv – Ø200	Ø200 - 90°	12 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist kolmik	Ø125 / Ø125	8 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist kolmik	Ø160 / Ø125	6 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist kolmik	Ø160 / Ø160	2 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist rist	Ø160/Ø125 / Ø160/Ø125	2 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist üleminek	Ø160 / Ø125	6 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist üleminek	Ø200 / Ø160	4 tk	Etsnord
	Tsingitud plekist üleminek	Ø250 / Ø200	2 tk	Etsnord

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	MÄRKUSED
	Tagasilöögiklapp	RSKT-160	2 tk	Etsnord
	Väljatõmbe ventilaator VT1	K 160 EC Sileo Systemair	2 kompl	Systemair
	Ventilatsiooni seade SV1	Systemair VTR500 R	1 kompl	Systemair
	Ventilatsiooni seade SV1	Systemair VTR500 L	1 kompl	Systemair
	Poorkummvaht isolatsioon (KI19)	Armaflex 19 mm	Vastavalt vajadusele	Armaflex 19 mm

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud süsteemid.

Märkus !

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega.

Paigaldatavad seadmed kooskõlastada Tellija ja omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Kõik spetsifikatsioonis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti.

Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste välja- ehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.