

**TEENUSE OSUTAMISE  
AKT NR 6456807652****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD
ESINDAJA NIMI	ESINDAJA TELEFON

**OSUTATUD TEENUS**

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT , Märjamaa alev, Märjamaa vald (sissesõit)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 17.09.2025
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

**Teenuse osutaja:**  
Marge Kasenurm  
Elektrilevi OÜ

**Teenuse tellija:**

## PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 6456807652  
Kooskõlastuse kuupäev 17.09.2025

### KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10717006  
Ettevõtte nimi ADETEX OÜ  
Kontakisik ANDREI GRIGORJEV  
Objekti aadress Pärnu mnt 86a, Märjamaa alev, Märjamaa vald (sissesõit)  
Töö number 250802  
Töö sisu Kinnistu sissesõidu asendiplaan  
Etapp Põhiprojekt

### KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

\* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.

\* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui 1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ esindajaga.

\* Õhuliini kaitsevööndis töötamisel taotleda kaitsevööndis tegutsemise luba - <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/kaitsevoondi-kooskolastused>

### KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm



Elektrilevi OÜ

ELEKTRILEVI OÜ  
Veskiposti 2, 10138 Tallinn  
Eraklientide teenindus: 777 1545  
Äriklientide teenindus: 777 1747  
Rikketelefon 1343

Reg.kood 11050857  
[info@elektrilevi.ee](mailto:info@elektrilevi.ee)  
[ariklient@elektrilevi.ee](mailto:ariklient@elektrilevi.ee)  
[www.elektrilevi.ee](http://www.elektrilevi.ee)