

LÕIGE 2-2

KATUSLAGI KL-1

1. Betoonest sile katusekivi
2. Katusekivi roov 50x50mm, samm vastavalt paigaldusjuhisele ~330mm
3. Katuse tuulutusroov 50x25mm
4. Katuse aluskate
5. Tuulutusroov 50x50mm s.600mm
6. Tuuletõkkeplaat 30mm, räästa ja terrassi osas täislaudis HLL 145x28mm
7. Puitsarikad 45x195mm s.600, räästa ja terrassi osas s.1200mm
 - sariate vahel mineraalvill 200mm $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$
8. Aurutõke
9. Lisapruss risti sariaga 50x50mm s.400mm
 - prusside vahel mineraalvill 50mm $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$
10. Laudis või kipsplaat 15mm

VÄLISSEIN VS-1

1. Vert. puitlaudis kattelauga
 - 95x21mm + 145x21mm
2. Hor. roovitus 100x25mm s.600
3. Tuuletõkkeplaat 25mm nt.Isover RK-L
4. Puitkarkass 50x150mm s.600
 - prusside vahel mineraalvill 150mm $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$
5. Aurutõke
6. Puitpruss risti karkassiga 50x50mm s.600
 - prusside vahel mineraalvill 50mm $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$
7. Laudis või kipsplaat 15mm

VAHELAGI VL-2

1. Laudparkett aluskattega 18mm
2. Põrandakütteplaat nt TYCROC UHP20 30mm aluspinnale liimituna
3. OSB põrandaplaat 22mm
4. Puittalad 45x195mm s.600mm
 - talade vahel mineraalvill 200mm $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$
5. Tolmutõkkepaber
6. Roovitus 25mm
7. Laudis või kipsplaat 15mm

VAHELAGI VL-1

1. Puitaudis (-parkett) või keraamiline plaat alusseguga 15...20mm
2. Võõrühdroisolatsioon
3. Batoon 80mm C20/25, arm.Bpl 5/5/150/150; vesiküttetoru
4. Aluskile
5. Soojustus EPS100 100mm ($\lambda \leq 0,031 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$)
6. Olemasolev monol.betonplaat ~150mm

1. terrassilaud 145x28mm (sile pind peal pool)
2. im.puitpruss 50x200mm, s.~2000mm
 - peatalade vahel risti im.puitpruss 50x200mm, s.~600mm

Terrassi kruvivai, post või terrassi vundamendiplokk

Trepihallis ja WC-s ripplagi
pealpool eksponeeritavat penni
ventilatsioonitorude varjeks
Ruumis eksponeeritud
hõõveldatud pennid 95x145mm.
s.1200mm

▼+6.85=95.68

▲+6.02

▲+5.12

▼+2.90

▲+2.10

▼±0.00=88.83

▼-1.40=87.43

▼-1.50
maapinna keskmine kõrgus

VS-2
maakivisein ca 850mm


P-1

P-1
monol r/b põrand

TINGMÄRGID



Olemasolevad rekonstrueeritavad konstruktsioonid



Projekteeritavad konstruktsioonid

MÄRKUSED:

1. Ehitustööd teostada Hea Ehitustava (Et-1 0207 0068)kohaselt ning vastavalt Eesti Vabariigi kehtivatele tulekaitse, tervisekaitse ning ehitustööde normatiividele. Järgida tuleb RYL 2010 2. klassi kvaliteedi nõudeid. Ehitustööde maksumuse määramisel lähtuda nii projekti joonistest kui seletuskirjast.
2. Kõik olemasolevate konstruktsioonide ja nendega seotud mõõdud tuleb igal konkreetsel juhul täpsustada kohapeal!
3. Hilisema kuupäevaga joonis tühistab varasema kuupäevaga sama joonise.