

ÕHUVAHETUSE TABEL

LISA 5

Ruumi nimetus	Sisetem- peratuur °C	Ruumi pind m ²	Õhuvahetus	Välja- tõmme l/s	Värske õhk l/s
1.korrus					
- Elu-söögituba	21	38,2	0,5 l/s/m ²		45
- Köök	21	11,6		10	
õhupuhasti			25 l/s	25	
- WC	21	2,7	10 l/s	10	
- Esik	19	11,0		8	
- Majandus	21	6,7	15 l/s	15	
- Eesruum		19,7			15
- Pesuruum	22	6,0	15 l/s	16	
- Saun		4,2	2 l/s/m ²	10	8
2.korrus					
- Magamistuba A	21	13,7	0,7 l/s/m ²	10	10
- Magamistuba B	21	14,9	0,7 l/s/m ²	12	12
- Kontor	21	19,7	0,7 l/s/m ²		15
- Vannituba	22	8,4	15 l/s	15	
- Peamagamistuba	21	16,5	0,7 l/s/m ²		15
- Garderoob	19	9,9	3,0 l/s/inim.	15	