

TINGMÄRGID VALGUSTID / LÜLITID



LAGEDE SPETSIFIKATSIOON



MÄRKUSED

- 1) Lülitid paigaldatakse H1050 põrandast, kui pole muud märget. Rohkem kui ühe samas raamis olevate lülitite puhul altpoolt teise toosi kõrgus põrandast H1050.
- 2) Lülitid paigaldatakse vertikaalselt ühe raami sisse.
- 3) 2- ne lülitit tähendab 2x1-ne lülitit ühes raamis.
- 4) Tehnosüsteemide ja teenindusruumide asukohad annab ette eriosad ja need kooskõlastatakse sisearhitektiga.
- 5) NB! Ventilatsioonirestide asukohad ja toote mark kooskõlastada sisearhitektiga.
- 6) Lülitite mark Jung LS 990 Messing
- 7) Toitekaablite täpsed kõrgused kinnitada üle ja kooskõlastada koos erimööbli joonistega.

