

TARTUMAA MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON. KÜTE					LEHT1(1)
NR.	TÄHISTUS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
		<u>PÖRANDAKÜTE</u> <u>SÜSTEEM 103-PK</u>			
1	8 ring	Pörandaküttekollektor pealevoolu- ja tagasivoolukollektorist, vooluhulga mõõtja	2	kpl	näit. Danfoss
2		Kinnitusklambrite komplekt, 2 tk	2	kpl	näit. Danfoss
3		Otsatükk – automaatne õhutusventiil ja tühjendusventiil	4	tk	näit. Danfoss
4		Kollektori kapp	2	tk	näit. Danfoss
5		Ajam 24V	15	tk	näit. Danfoss
6		Kontroller	2	tk	näit. Uponor
7		Termostaat	10	tk	näit. Uponor
8		Termostaat koos pörandanduriga	4	tk	näit. Uponor
9		Toru painetugi 16mm	28	tk	näit. Danfoss
10		Sidmistraat			näit. Danfoss
11	näit.MSV-S 25	Kuulventiil	4	tk	näit. Danfoss
12		Uponor Pe-Xa torud 16*2,0	~950	m	näit. Uponor
13	ø35×1,5	VSH galvaniseeritud õhukeseseinaline terastoru DN32	3	m	
14	ø28×1,5	Sama DN25	9	m	
15		Isolatsioon torudele		m	vastavalt joonistele ja seletuskirjale
16	Flexvent 1/2"	Õhueraldaja			vastavalt vajadusele
		<u>SOOJASÕLM</u>	1	kpl	Vt.skeem KV-7-01