



Mhor: 1:500  
Mver: 1:50

KAEVU TÄHIS	KLP-1 SK-1 Regulaatorkaev	SK-2	R-2	SK-2 R-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	28,55 28,53 28,52	28,35	28,20	28,35 28,30
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	28,55 28,53 28,52	28,35	28,20	28,35 28,30
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	26,62 26,64 26,64	26,79	26,94	26,79 26,79
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,93 1,90 1,88	1,56	1,26	1,56 1,51
LANG	-0,010,005 2,5m		61,1m	0,005 1,5m
TORU MATERJAL	PP SN8 De110 - 2,5m	PP SN8 De200 - 61,1m		PP SN8 De200 - 1,5m
TORU ALUS		peenkillustik 20cm - 63,6m		peenkillustik 20cm - 1,5m
KONSTRUEERIMISE MEETOD		- 63,6m		- 1,5m
TORU TÜÜP		Projekteeritud kinnistu sademevee kanalisatsioon - 63,6m		Projekteeritud kinnistu sademevee kanalisatsioon - 1,5m
VAHEKAUGUSED (m)	1,2,2	30,6	30,5	1,5
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
R-1	1	R	400/315		1,91	0,40
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De200	PP SN8	0°	0,00

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
R-2	1	R	400/315		1,66	0,40
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De200	PP SN8	0°	0,00

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
Regulaatorkaev	1	SK	1000/600		2,30	0,40
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De110	PP SN8	0°	0,00
		2	De110	PP SN8	180°	0,00

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
SK-1	1	SK	400/315		1,88	0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De110	PP SN8	0°	0,00
		2	De200	PP SN8	130°	-0,00

Kaevu tähis	Kogus	Tüüp	Kaevu diameeter	Kaevu materjal	Kaevu kõrgus [m]	Kaevu sügavus vv-st [m]
SK-2	1	SK	400/315		1,56	0,00
		Nr	Toru diameeter	Toru materjal	Nurk	Toru kõrgus vv-st [m]
		1	De200	PP SN8	0°	0,00
		2	De200	PP SN8	170°	0,00
		3	De200	PP SN8	260°	0,00

TINGMÄRGID VASTAVALT KVVK PROJEKT OÜ TÖÖLE NR KV-073-24

Projekteeritud sademevee kanalisatsioonitoru lahtisel meetodil (kinnistu kanalisatsioonitoru)

Tellija	MAARDU LINN, KORTERIÜHISTU	Töö nr.	KV-073-24
Objekt	Parkla sademevee kanalisatsioonitorustik	Joonise nr.	VK-6-01
Address	Maardu linn, Harju maakond	Staadium	TP
Joonis	Pikiprofiilid SADEMEVEE KANALISATSIOONITORUSTIKUD	Mõõtkava	M 1:500 A-3
Fail	19.08.24 KV07324_PP_VK-4-01_v02_asend.dwg	Kuupäev	04.2024