

min.0,6mm paksune veeplekk, mis paigaldatakse kahe SBS katte vahele

veekindel vineer 15mm

Pooljäik villaplaat 100mm

15mm veekindel vineer

50x100mm prussist karkass, parapeti kõrgus min.150mm katusekattest

Kinnitus kärgtellisesse keemilise ankruga

Immutatud puidust või Zn roov 25x50mm, s-600mm. Puit töödelda B-s1,d0 tulekindlikuseni

Pr.profiilplekk kogu hoone perimeetril. Alumine serva akende ülaserva kõrgusel

EI60

2x TL2 klassi SBS bituumenrullmaterjal
Tuulutussoontega villaplaat 30mm
EPS 60, kahes kihis 300mm
Ol.ol. bituumenrullmaterjal
Ol.ol. asfaltbetoon
Ol.ol. soojustus, gaaskukeroon 200mm
Ol.ol. kalded- liiv
Ol.ol. r/b laepaneel

Ventilöörid loetakse Fibo 3 100mm kõrgemaks nii, et külgmised vent.avad oleks katusekattest min.300mm kõrgemal. Katuse ülespööre tehakse vähemalt 300mm kõrguseni, ülaserv kinnitatakse isesuruva liistuga. Katusekattest ülespoole jääv osa plokist krohvitakse vee- ja külmakindla krohliga min.5mm paksue kihiga. Pealt kaetakse vineeri ja veeplekiga sarnaselt teistele ventilööridele

Objekti aadress: Ehitaja tn.5, Tõrva linn, Tõrva vald, Valgamaa			
Objekti nimetus: EHITAJA TN 5 KORTERMAJA		Projekti staadium: eelprojekt	Staadiumi tähis: EP
Tellija: Ehitaja tn 5 Korterühistu		Joonise nimetus: Katuse ja parapeti rekonstrueerimine Parapeti sõlmjoonis	Mõõtkava: 1:10
K & M PROJEKTIBÜROO			
Viljandi 2, Tõrva, 68604 Tel: 76 33301 EP 10171174-0001 E216/2005-P			
		Töö number:	Proj.osa:
		Grupp:	Joonis:
		25020	EK
		7	01
			v01
Insener		Virgo Veri	21.08.25