


TINGMÄRGID

- Laevalgusti pinnapealne
- Süvistatav valgusti
- Välivalgusti fassaadil
- Hämaralüliti
- Süvistatav grupilüliti
- Süvistatav veksellüliti
- Süvistatud lüliti
- Kaabel 3g1,5 varuga/ühenduskoht
- Tugevvoolu jaotuskeskus

MÄRKUSED
Lülitite kõrgused h=1100 juhul kui ei ole märgitud teisiti
Niisketes ruumides valgustite toiteplokid paigaldada varjatult seinte või lae taha
Seadmete asukohad ja kõrgused täpsustada tööde käigus tellijaga
Tähised a, b, c, d... lülitite ja valgustite juures näitavad keerulisemates kohtades mis lüliti, mis valgustit lülitab.

Objekt ÜKSIKELAMU
, Loo alevik, Harju maakond

Joonis VALGUSPAIGALDISE 1. KORRUSE PLAAN

Mastaap 1:100

Joonise nr EL-5-901	**Staadium:** PÕHIPROJEKT	**Kuupäev** 15.07.2026
Projekti tunnus 11730	**Fail:** 11730_PP_EL-5	**Leht / Lehti** 1/1